

#7378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7031  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272078  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,74	95,91	93,81	93,81	24	0	0	69,8	61,9	7,87	0,49	0,41	-
25.09.2021	0,775	96,04	93,91	93,91	24	0	0	70,3	62,1	8,21	0,49	0,41	-
26.09.2021	0,811	95,52	93,47	93,47	24	0	0	69,6	60,9	8,64	0,51	0,41	-
27.09.2021	0,723	104,92	102,57	102,57	24	0	0	70,4	63,3	7,03	0,52	0,42	-
28.09.2021	0,71	109,15	106,77	106,77	24	0	0	68,7	62,1	6,63	0,52	0,41	-
29.09.2021	0,733	108,18	105,88	105,88	24	0	0	69	62	6,92	0,54	0,41	-
30.09.2021	0,699	122,43	119,8	119,8	24	0	0	69	63,2	5,79	0,55	0,43	-
Итого:	5,191	732,15	716,21	716,21	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,191												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	683,657	46877,58	45743,35	45743,35
30.09.2021	688,848	47609,73	46459,56	46459,56

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:50:11