

#98933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,659	0	57,34	0	56,09	56,09	0	24	0	0	70,5	58,7	11,75	0,53	0,43	-
25.09.2024	0,646	0	54,56	0	53,34	53,34	0	24	0	0	70,7	58,6	12,07	0,53	0,43	-
26.09.2024	0,654	0	55,97	0	54,72	54,72	0	24	0	0	70,7	58,8	11,94	0,53	0,43	-
27.09.2024	0,647	0	54,47	0	53,26	53,26	0	24	0	0	70,7	58,6	12,1	0,53	0,43	-
28.09.2024	0,695	0	59,61	0	58,29	58,29	0	24	0	0	70,4	58,6	11,85	0,53	0,43	-
29.09.2024	0,709	0	59,82	0	58,49	58,49	0	24	0	0	70,6	58,5	12,14	0,53	0,43	-
30.09.2024	0,693	0	59,5	0	58,18	58,18	0	24	0	0	70,5	58,6	11,88	0,52	0,42	-
01.10.2024	0,705	0	61,87	0	60,51	60,51	0	24	0	0	69,6	58	11,63	0,55	0,42	-
02.10.2024	0,753	0	65,85	0	64,42	64,42	0	24	0	0	69,6	58	11,65	0,54	0,42	-
03.10.2024	0,761	0	60,2	0	58,85	58,85	0	24	0	0	70,7	57,8	12,93	0,54	0,42	-
04.10.2024	0,758	0	61,24	0	59,91	59,91	0	24	0	0	70,5	57,9	12,63	0,54	0,42	-
05.10.2024	0,899	0	68,66	0	67,13	67,13	0	24	0	0	70,9	57,5	13,41	0,54	0,42	-
06.10.2024	0,762	0	65,61	0	64,18	64,18	0	24	0	0	69,6	57,8	11,84	0,55	0,42	-
07.10.2024	0,778	0	64,24	0	62,8	62,8	0	24	0	0	70,6	58,2	12,37	0,6	0,43	-
08.10.2024	1,687	0	91,56	0	89,51	89,51	0	24	0	0	70,7	51,9	18,83	0,63	0,44	-
09.10.2024	2,182	0	105,07	0	102,69	102,69	0	24	0	0	71,4	50,1	21,23	0,62	0,45	-
10.10.2024	2,067	0	101,31	0	99,01	99,01	0	24	0	0	71,2	50,4	20,85	0,62	0,46	-
11.10.2024	2,103	0	103,82	0	101,47	101,47	0	24	0	0	71,2	50,4	20,71	0,62	0,46	-
12.10.2024	2,256	0	107,67	0	105,2	105,2	0	24	0	0	71,7	50,3	21,45	0,61	0,46	-
13.10.2024	2,413	0	121,16	0	118,4	118,4	0	24	0	0	71,2	50,8	20,35	0,61	0,47	-
14.10.2024	2,221	0	105,86	0	103,44	103,44	0	24	0	0	71,6	50,2	21,47	0,6	0,47	-
15.10.2024	2,245	0	104,14	0	101,76	101,76	0	24	0	0	72	49,9	22,03	0,61	0,47	-
16.10.2024	2,431	0	115,11	0	112,45	112,45	0	24	0	0	71,9	50,3	21,59	0,61	0,47	-
17.10.2024	2,401	0	115,19	0	112,53	112,53	0	24	0	0	71,9	50,6	21,31	0,61	0,47	-
18.10.2024	2,354	0	112,63	0	110,03	110,03	0	24	0	0	71,8	50,4	21,37	0,61	0,47	-
19.10.2024	2,33	0	110,96	0	108,4	108,4	0	24	0	0	71,7	50,2	21,48	0,61	0,47	-
20.10.2024	2,338	0	112,3	0	109,71	109,71	0	24	0	0	71,8	50,5	21,29	0,61	0,47	-
21.10.2024	2,219	0	105,93	0	103,48	103,48	0	24	0	0	71,6	50,2	21,45	0,62	0,47	-
22.10.2024	2,136	0	103,05	0	100,73	100,73	0	24	0	0	71,6	50,4	21,21	0,62	0,47	-
23.10.2024	2,111	0	103,84	0	101,48	101,48	0	24	0	0	71,3	50,5	20,78	0,61	0,47	-
Итого:	45,613	0	2568,54	0	2510,46	2510,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,613															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2024	30,641	2573,57	0	2517,72	2517,72	0
23.10.2024	76,254	5142,11	0	5028,18	5028,18	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 8:07:19