

# #7367#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7031  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272078  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	0,258	16,41	15,99	15,99	24	0	0	68,9	52,8	16,11	0,55	0,48	-
25.10.2021	0,247	16,48	16,13	16,13	24	0	0	69,1	53,7	15,41	0,56	0,48	-
26.10.2021	0,247	16,42	16,02	16,02	24	0	0	70,1	54,7	15,42	0,56	0,48	-
27.10.2021	0,279	19,31	18,87	18,87	24	0	0	69,6	54,9	14,75	0,57	0,48	-
28.10.2021	0,277	20,06	19,59	19,59	24	0	0	69,5	55,4	14,1	0,56	0,48	-
29.10.2021	0,252	17,81	17,37	17,37	24	0	0	69,7	55,2	14,5	0,56	0,48	-
30.10.2021	0,261	18,47	18,01	18,01	24	0	0	69,7	55,2	14,55	0,57	0,48	-
31.10.2021	0,241	17,53	17,08	17,08	24	0	0	69,5	55,4	14,13	0,56	0,48	-
01.11.2021	0,256	18,2	17,74	17,74	24	0	0	69,7	55,2	14,45	0,56	0,48	-
02.11.2021	0,251	16,56	16,21	16,21	24	0	0	69,5	54,1	15,42	0,56	0,48	-
03.11.2021	0,247	17,05	16,67	16,67	24	0	0	69,2	54,5	14,72	0,56	0,48	-
04.11.2021	0,277	18,33	17,91	17,91	24	0	0	69,4	54	15,39	0,56	0,48	-
05.11.2021	0,242	16,48	16,13	16,13	24	0	0	69,4	54,3	15,05	0,56	0,48	-
06.11.2021	0,244	16,61	16,24	16,24	24	0	0	69,2	54,1	15,11	0,56	0,48	-
07.11.2021	0,244	16,25	15,91	15,91	24	0	0	69,4	54,1	15,37	0,56	0,48	-
08.11.2021	0,232	15,76	15,46	15,46	24	0	0	69,1	54	15,18	0,55	0,48	-
09.11.2021	0,284	16,19	15,77	15,77	24	0	0	73,4	55,5	17,92	0,55	0,48	-
10.11.2021	0,253	16,07	15,73	15,73	24	0	0	70,6	54,4	16,17	0,55	0,48	6
11.11.2021	0,239	15,06	14,79	14,79	24	0	0	69,7	53,7	15,99	0,56	0,48	-
12.11.2021	0,245	15,75	15,46	15,46	24	0	0	69,9	54,1	15,83	0,55	0,48	-
13.11.2021	0,255	15,32	14,97	14,97	24	0	0	72	55	17,04	0,55	0,48	-
14.11.2021	0,235	14,71	14,42	14,42	24	0	0	69,5	53,2	16,36	0,55	0,49	-
15.11.2021	0,245	14,66	14,4	14,4	24	0	0	69,8	52,7	17,03	0,55	0,49	-
16.11.2021	0,252	15,28	15,03	15,03	24	0	0	69,4	52,6	16,79	0,55	0,49	-
17.11.2021	0,26	15,8	15,47	15,47	24	0	0	69,8	52,8	16,96	0,55	0,48	-
18.11.2021	0,255	15,57	15,29	15,29	24	0	0	69,6	53,1	16,54	0,56	0,48	5
19.11.2021	0,262	16,93	16,51	16,51	24	0	0	69,7	53,7	15,95	0,56	0,48	-
20.11.2021	0,244	15,85	15,57	15,57	24	0	0	69,4	53,8	15,58	0,56	0,48	9
21.11.2021	0,255	16,23	15,88	15,88	24	0	0	69,6	53,6	15,95	0,55	0,49	6
22.11.2021	0,265	15,25	14,92	14,92	24	0	0	72,6	54,9	17,62	0,55	0,48	-
23.11.2021	0,257	15,01	14,67	14,67	24	0	0	71,7	54,1	17,54	0,55	0,48	-
Итого:	7,861	511,41	500,21	500,21	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,861												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	744,057	51600	50362,72	50362,72
23.11.2021	751,918	52111,41	50862,93	50862,93

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2021 7:34:47