

#109519#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2024 по 10.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Минская 17-23, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00272078	Показания прибора, Гкал 10.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	296,753	242,875	53.878
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



с 11.01.25 по в



#109517#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 10.01.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7031
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272078
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 13.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	-	2,879	0	125,82	0	122,69	122,69	0	24	0	0	75,1	51,6	23,46	0,6	0,48
25.12.2024	-	2,931	0	131,58	0	128,32	128,32	0	24	0	0	74,6	51,8	22,83	0,6	0,49
26.12.2024	-	2,936	0	153,62	0	150,08	150,08	0	24	0	0	71,9	52,4	19,57	0,61	0,48
27.12.2024	-	2,678	0	133,25	0	130,17	130,17	0	24	0	0	71,8	51,3	20,55	0,6	0,49
28.12.2024	-	2,774	0	141,89	0	138,65	138,65	0	24	0	0	71,7	51,7	20,02	0,6	0,49
29.12.2024	-	2,875	0	149,29	0	145,84	145,84	0	24	0	0	71,8	52,1	19,71	0,6	0,49
30.12.2024	-	2,945	0	153,42	0	149,9	149,9	0	24	0	0	71,8	52,2	19,63	0,6	0,49
31.12.2024	-	2,959	0	151,05	0	147,55	147,55	0	24	0	0	71,9	51,8	20,06	0,6	0,49
01.01.2025	-	2,804	0	146,1	0	142,76	142,76	0	24	0	0	71,8	52,1	19,63	0,6	0,49
02.01.2025	-	2,966	0	144	0	140,53	140,53	0	24	0	0	73,5	52,4	21,08	0,6	0,49
03.01.2025	-	3,221	0	134,67	0	131,03	131,03	0	24	0	0	78,2	53,7	24,57	0,6	0,49
04.01.2025	-	3,404	0	137,45	0	133,63	133,63	0	24	0	0	79,7	54,2	25,44	0,6	0,49
05.01.2025	-	3,35	0	132,58	0	128,85	128,85	0	24	0	0	80,4	54,4	25,99	0,6	0,49
06.01.2025	-	3,28	0	131,51	0	127,91	127,91	0	24	0	0	79,2	53,6	25,61	0,6	0,49
07.01.2025	-	2,659	0	129,85	0	126,86	126,86	0	24	0	0	71,8	50,8	20,98	0,6	0,49
08.01.2025	-	2,984	0	142,49	0	139,06	139,06	0	24	0	0	73,7	52,2	21,45	0,6	0,49
09.01.2025	-	3,135	0	138,11	0	134,59	134,59	0	24	0	0	75,8	52,6	23,28	0,6	0,48
10.01.2025	-	3,098	0	136,88	0	133,46	133,46	0	24	0	0	75,3	52,1	23,18	0,6	0,49
Итого:	-	53,878	0	2513,56	0	2451,88	2451,88	0	432	0	-	74,44	52,39	22,06	0,6	0,49

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.12.2024	242,875	13097,56	0	12794,5	12794,5	0
10.01.2025	296,753	15611,12	0	15246,38	15246,38	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения