

#115817#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: ЖЭУ7 Сервис

Адрес: Коммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.2025	76,63	62,1	14,53	276,02	268,91	268,91	7,45	5,76	3,92	24	0	
24.01.2025	73,48	60,08	13,4	280,28	273,56	273,56	7,46	5,74	3,673	24	0	
25.01.2025	71,54	59,07	12,47	285,77	279,27	279,27	7,49	5,73	3,489	24	0	
26.01.2025	71,08	58,79	12,29	290,24	283,7	283,7	7,54	5,74	3,494	24	0	
27.01.2025	70,78	58,7	12,08	291,52	285	285	7,54	5,71	3,454	24	0	
28.01.2025	70,95	55,75	15,2	173,18	169,29	169,29	7,72	5,59	2,58	24	0	
29.01.2025	69,35	41,51	27,84	72,54	70,96	70,96	7,74	5,44	1,976	24	0	
30.01.2025	64,27	43,8	20,47	102,78	100,87	100,87	7,51	5,54	2,063	24	0	
31.01.2025	69,15	43,25	25,9	87,25	85,39	85,39	7,65	5,53	2,213	24	0	
01.02.2025	70,85	44,72	26,13	95,9	93,76	93,76	7,63	5,58	2,451	24	0	
02.02.2025	72,79	44,57	28,22	93,45	91,25	91,25	7,65	5,57	2,574	24	0	
03.02.2025	74,38	45,4	28,98	92,39	90,12	90,12	7,65	5,6	2,614	24	0	
04.02.2025	72,15	43,75	28,4	90,06	87,96	87,96	7,61	5,52	2,501	24	0	
05.02.2025	72,25	44,2	28,05	90,83	88,71	88,71	7,57	5,51	2,488	24	0	
06.02.2025	70,41	46,64	23,77	103,83	101,55	101,55	7,59	5,52	2,418	24	0	
07.02.2025	72,52	45,35	27,17	97,12	94,85	94,85	7,53	5,52	2,579	24	0	
08.02.2025	77,62	47,84	29,78	102,61	99,92	99,92	7,49	5,54	2,978	24	0	
09.02.2025	79,51	48,45	31,06	102,49	99,69	99,69	7,51	5,56	3,099	24	0	
10.02.2025	81,27	50,77	30,5	110,08	106,91	106,91	7,48	5,59	3,263	24	0	
11.02.2025	81,83	53,09	28,74	124,55	120,92	120,92	7,43	5,61	3,48	24	0	
12.02.2025	81,4	51,33	30,07	115,69	112,36	112,36	7,44	5,58	3,385	24	0	
13.02.2025	80,2	49,25	30,95	101,27	98,43	98,43	7,51	5,58	3,049	24	0	
14.02.2025	79,38	48,83	30,55	100,85	98,09	98,09	7,58	5,59	2,999	24	0	
15.02.2025	79,4	47,19	32,21	91,31	88,83	88,83	7,59	5,56	2,866	24	0	
16.02.2025	80,43	51,66	28,77	111,24	108,12	108,12	7,42	5,53	3,114	24	0	
17.02.2025	59,14	45,02	14,12	70,3	69,05	69,05	5,4	4,55	1,225	24	0	*
18.02.2025	76,38	46,15	30,23	99,48	96,92	96,92	7,54	5,59	2,93	24	0	
19.02.2025	77,34	45,39	31,95	90,3	87,92	87,92	7,43	5,54	2,81	24	0	
20.02.2025	79,96	47,38	32,58	93,26	90,66	90,66	7,48	5,58	2,957	24	0	
21.02.2025	78,99	47,34	31,65	95,53	92,93	92,93	7,41	5,52	2,943	24	0	
22.02.2025	75,82	47,85	27,97	100,2	97,66	97,66	7,46	5,52	2,733	24	0	
23.02.2025	73,95	44,49	29,46	91,97	89,75	89,75	7,43	5,54	2,643	24	0	
Итого:				4124,2	4023,31	4023,31			90,961	768	0	
Средние:	74,53	49,05	25,48				7,46	5,54				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2524:00	93330,87	91212,83	91212,83	1808,139	26004	99
23/02/2524:00	97455,16	95236,14	95236,14	1899,1	26772	99
Итого:	4124,29	4023,31	4023,31	90,961	768	0



Период нормальной работы 768ч
 Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 26964ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

