

#7362#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Соммера 15-21, Калининград  
 Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 7140  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00260945  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,897	58,86	57,48	57,48	24	0	0	72,6	39,6	33,01	0,65	0,51	8,2
25.02.2021	1,691	55,98	54,74	54,74	24	0	0	70,3	39,4	30,91	0,65	0,52	10,7
26.02.2021	2,031	70,44	68,89	68,89	24	0	0	70,4	40,9	29,52	0,64	0,52	4,9
27.02.2021	2,196	78,29	76,55	76,55	24	0	0	70,8	42	28,7	0,64	0,52	3,2
28.02.2021	2,335	79,75	77,9	77,9	24	0	0	72,4	42,4	30	0,64	0,52	3
01.03.2021	2,427	80,78	78,81	78,81	24	0	0	73,5	42,7	30,82	0,64	0,52	2,5
02.03.2021	2,334	79,35	77,48	77,48	24	0	0	72,7	42,5	30,13	0,64	0,52	3,2
03.03.2021	2,362	73,98	72,12	72,12	24	0	0	75,4	42,6	32,79	0,64	0,52	1,3
04.03.2021	2,483	80,18	78,18	78,18	24	0	0	75,1	43,3	31,8	0,64	0,52	1,3
05.03.2021	2,585	79,59	77,48	77,48	24	0	0	77,7	44,3	33,38	0,64	0,52	-0,7
06.03.2021	2,542	77,89	75,82	75,82	24	0	0	77,4	43,9	33,52	0,64	0,52	1,4
07.03.2021	2,58	82,17	80,11	80,11	24	0	0	75,4	43,2	32,19	0,64	0,52	1,7
08.03.2021	2,742	88,42	86,11	86,11	24	0	0	77,1	45,3	31,85	0,64	0,52	0
09.03.2021	2,615	75,78	73,65	73,65	24	0	0	80,1	44,6	35,47	0,64	0,52	-1,7
10.03.2021	2,535	74,13	72,09	72,09	24	0	0	79,2	44	35,18	0,64	0,52	-0,7
11.03.2021	2,741	83,58	81,37	81,37	24	0	0	77,9	44,2	33,67	0,64	0,52	-0,8
12.03.2021	2,287	72,7	70,95	70,95	24	0	0	73,7	41,4	32,28	0,64	0,52	4,6
13.03.2021	2,272	77,31	75,57	75,57	24	0	0	70,9	40,9	30,07	0,64	0,52	4,9
14.03.2021	2,395	83,24	81,4	81,4	24	0	0	70,3	40,9	29,4	0,64	0,52	3,7
15.03.2021	2,228	78,01	76,25	76,25	24	0	0	70,7	41,4	29,26	0,64	0,52	3,2
16.03.2021	2,256	78,67	76,91	76,91	24	0	0	70,8	41,4	29,4	0,64	0,52	2,5
17.03.2021	2,484	90,41	88,36	88,36	24	0	0	71,6	43,5	28,11	0,64	0,52	1,6
18.03.2021	2,49	88,89	86,8	86,8	24	0	0	72,5	43,8	28,69	0,64	0,52	1
19.03.2021	2,669	90,58	88,31	88,31	24	0	0	75,3	45,1	30,23	0,64	0,52	-1,1
20.03.2021	2,709	85,64	83,39	83,39	24	0	0	77,6	45,1	32,46	0,64	0,52	-1,1
21.03.2021	2,577	81,26	79,24	79,24	24	0	0	75,8	43,3	32,54	0,65	0,52	1,8
22.03.2021	2,364	69,15	67,35	67,35	24	0	0	77,1	42	35,08	0,65	0,51	-
Итого:	64,827	2115,03	2063,31	2063,31	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,827												

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	2676,606	251957,05	246125,94	246125,94
22.03.2021	2741,433	254072,08	248189,25	248189,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 9:25:12