

#120408#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: ЖЭУ7 СервисАдрес: Соммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2025	71,89	43,56	28,33	89,65	87,6	87,6	7,48	5,55	2,481	24	0	
25.02.2025	70,37	44	26,37	97,51	95,33	95,33	7,38	5,53	2,514	24	0	
26.02.2025	69,95	43,01	26,94	90,61	88,66	88,66	7,49	5,55	2,388	24	0	
27.02.2025	69,71	42,92	26,79	88,36	86,43	86,43	7,54	5,54	2,315	24	0	
28.02.2025	69,82	44,13	25,69	98,36	96,22	96,22	7,53	5,6	2,473	24	0	
01.03.2025	71,35	44,96	26,39	100,84	98,56	98,56	7,55	5,61	2,603	24	0	
02.03.2025	70,89	43,5	27,39	94,76	92,63	92,63	7,57	5,54	2,54	24	0	
03.03.2025	70,11	43,15	26,96	90,67	88,67	88,67	7,57	5,5	2,39	24	0	
04.03.2025	69,7	42,5	27,2	87,8	85,91	85,91	7,6	5,48	2,337	24	0	
05.03.2025	69,67	41,88	27,79	82,95	81,15	81,15	7,65	5,45	2,256	24	0	
06.03.2025	69,29	41,16	28,13	76,21	74,54	74,54	7,69	5,42	2,097	24	0	
07.03.2025	69,25	41,27	27,98	73,82	72,25	72,25	7,74	5,44	2,022	24	0	
08.03.2025	69,24	41,2	28,04	72,58	71	71	7,75	5,45	1,992	24	0	
09.03.2025	69,36	40,64	28,72	72,54	70,97	70,97	7,75	5,43	2,039	24	0	
10.03.2025	68,92	40,87	28,05	64,28	62,91	62,91	7,8	5,4	1,766	24	0	
11.03.2025	69,28	42,88	26,4	87,22	85,37	85,37	7,66	5,5	2,254	24	0	
12.03.2025	69,51	42,68	26,83	85,53	83,67	83,67	7,67	5,48	2,244	24	0	
13.03.2025	70,73	44,09	26,64	93,65	91,57	91,57	7,68	5,53	2,439	24	0	
14.03.2025	72,16	44,94	27,22	94,16	91,98	91,98	7,63	5,53	2,507	24	0	
15.03.2025	73,44	44,53	28,91	88,39	86,27	86,27	7,66	5,51	2,494	24	0	
16.03.2025	73,34	44,56	28,78	92,45	90,25	90,25	7,64	5,51	2,598	24	0	
17.03.2025	74,29	46,22	28,07	97,56	95,18	95,18	7,63	5,58	2,674	24	0	
18.03.2025	72,4	44,78	27,62	93,68	91,5	91,5	7,59	5,49	2,529	24	0	
19.03.2025	70,43	43,73	26,7	93,62	91,57	91,57	7,58	5,47	2,444	24	0	
20.03.2025	69,97	43,29	26,68	87,41	85,49	85,49	7,63	5,46	2,281	24	0	
21.03.2025	69,73	42,7	27,03	83,46	81,64	81,64	7,69	5,46	2,206	24	0	
22.03.2025	69,78	43,13	26,65	84,6	82,76	82,76	7,67	5,45	2,205	24	0	
23.03.2025	69,57	42,51	27,06	84,33	82,52	82,52	7,67	5,43	2,234	24	0	
Итого:				2447	2392,6	2392,6			65,322	672	0	
Средние:	70,5	43,17	27,33				7,62	5,49				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2524:00	97455,16	95236,14	95236,14	1899,1	26772	99
23/03/2524:00	99902,16	97628,74	97628,74	1964,422	27444	99
Итого:	2447	2392,6	2392,6	65,322	672	0

Период нормальной работы: 672ч
Период отсутств. счета: 0ч
Время работы прибора после сброса: 27623ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

