

#7358#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 15-21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260945
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2022	2,443	74,92	73,04	73,04	24	0	0	75,4	42	33,45	0,66	0,52	-1,2
02.03.2022	2,449	77,52	75,59	75,59	24	0	0	75	42,6	32,39	0,66	0,52	-0,1
03.03.2022	2,434	78,57	76,69	76,69	24	0	0	73,8	42,1	31,74	0,67	0,53	2,7
04.03.2022	2,511	84,25	82,23	82,23	24	0	0	73,2	42,7	30,54	0,68	0,54	2,1
05.03.2022	2,691	87	84,81	84,81	24	0	0	76	44,2	31,71	0,69	0,55	-2,2
06.03.2022	2,575	79,58	77,54	77,54	24	0	0	76,3	43,1	33,22	0,69	0,54	-1,1
07.03.2022	2,528	77,49	75,51	75,51	24	0	0	76	42,5	33,49	0,69	0,54	1,7
08.03.2022	2,373	74,64	72,81	72,81	24	0	0	74,1	41,5	32,61	0,67	0,53	2,8
09.03.2022	2,393	77,38	75,51	75,51	24	0	0	73,5	41,8	31,7	0,66	0,53	1,3
10.03.2022	2,669	92,49	90,21	90,21	24	0	0	74,4	44,7	29,61	0,66	0,52	-2,5
11.03.2022	2,464	76,07	74,11	74,11	24	0	0	76,4	43,2	33,26	0,66	0,52	-1,2
12.03.2022	2,423	76,04	74,12	74,12	24	0	0	75,1	42,4	32,71	0,66	0,52	-0,6
13.03.2022	2,319	73,3	71,53	71,53	24	0	0	73,4	41	32,41	0,66	0,52	0
14.03.2022	2,218	74,04	72,32	72,32	24	0	0	72,3	41,6	30,68	0,66	0,52	1,5
15.03.2022	2,154	72,62	70,96	70,96	24	0	0	71,6	41,2	30,39	0,66	0,52	1,8
16.03.2022	2,165	76,06	74,36	74,36	24	0	0	70,8	41,6	29,14	0,66	0,52	2,3
17.03.2022	2,124	72,08	70,48	70,48	24	0	0	70,8	40,7	30,15	0,66	0,51	3,3
18.03.2022	1,992	67,5	65,99	65,99	24	0	0	70,6	40,4	30,19	0,67	0,52	4,3
19.03.2022	2,148	72,52	70,89	70,89	24	0	0	70,8	40,5	30,28	0,67	0,52	2,6
20.03.2022	2,1	68,23	66,69	66,69	24	0	0	71,1	39,6	31,46	0,67	0,52	2,2
21.03.2022	1,963	64,66	63,23	63,23	24	0	0	70,5	39,5	31,06	0,68	0,52	3,3
22.03.2022	1,797	59,27	57,96	57,96	24	0	0	70,3	39,3	30,99	0,68	0,52	4,9
23.03.2022	1,897	62,45	61,06	61,06	24	0	0	70,4	39,3	31,08	0,68	0,52	-
Итого:	52,83	1718,68	1677,64	1677,64	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,83												

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2022	58,453	1965,61	1920,23	1920,23
23.03.2022	111,283	3684,29	3597,87	3597,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 8:06:45