

#7361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 15-21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260945
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	2,25	75,21	73,36	73,36	24	0	0	74,5	43,8	30,66	0,65	0,52	3,9
24.03.2021	2,009	67,7	66,19	66,19	24	0	0	70,6	40,2	30,36	0,65	0,52	4,8
25.03.2021	1,851	60,99	59,64	59,64	24	0	0	69,8	38,7	31,06	0,65	0,51	6,9
26.03.2021	1,841	63,09	61,73	61,73	24	0	0	69,2	39,4	29,8	0,64	0,51	5,1
27.03.2021	1,656	57,48	56,25	56,25	24	0	0	68,9	39,5	29,45	0,62	0,51	8,7
28.03.2021	1,95	78,14	76,59	76,59	24	0	0	66,3	40,8	25,49	0,63	0,51	5,8
29.03.2021	1,795	61,56	60,22	60,22	24	0	0	69,4	39,6	29,84	0,64	0,51	7,8
30.03.2021	1,548	51,2	50,08	50,08	24	0	0	69,6	38,7	30,92	0,64	0,51	9,8
31.03.2021	1,605	52,39	51,25	51,25	24	0	0	69,3	38	31,26	0,63	0,51	8,7
01.04.2021	1,941	69,28	67,78	67,78	24	0	0	69	40,3	28,65	0,63	0,51	4,7
02.04.2021	2,154	79,39	77,69	77,69	24	0	0	69,3	41,5	27,77	0,63	0,51	3,8
03.04.2021	2,176	80,8	79,06	79,06	24	0	0	69,3	41,8	27,51	0,63	0,51	3,8
04.04.2021	2,127	76,95	75,3	75,3	24	0	0	69,1	40,9	28,25	0,62	0,52	4,2
05.04.2021	2,165	92,76	90,87	90,87	24	0	0	67	43,1	23,85	0,62	0,51	2,7
06.04.2021	2,261	84,68	82,83	82,83	24	0	0	70,1	42,8	27,3	0,62	0,52	2,6
07.04.2021	2,266	86,53	84,64	84,64	24	0	0	69,9	43,1	26,77	0,63	0,51	2,8
08.04.2021	2,143	77,41	75,68	75,68	24	0	0	70,1	41,8	28,32	0,63	0,51	4,3
09.04.2021	1,927	67,75	66,26	66,26	24	0	0	69,7	40,6	29,09	0,63	0,51	7,2
10.04.2021	1,943	67,69	66,25	66,25	24	0	0	69,1	39,7	29,36	0,64	0,51	4,9
11.04.2021	1,679	55,25	54,05	54,05	24	0	0	69,4	38,4	31,03	0,64	0,51	10,3
12.04.2021	1,648	57,76	56,54	56,54	24	0	0	68,5	39,3	29,2	0,63	0,51	7,7
13.04.2021	1,937	72,82	71,32	71,32	24	0	0	67,9	40,7	27,13	0,63	0,51	4,7
14.04.2021	1,964	76,88	75,33	75,33	24	0	0	66,9	40,8	26,08	0,63	0,51	4,1
15.04.2021	1,959	73,99	72,45	72,45	24	0	0	67,7	40,7	27,05	0,63	0,51	5,8
16.04.2021	1,896	71,74	70,29	70,29	24	0	0	67,4	40,4	27	0,64	0,51	5,6
17.04.2021	1,62	58,47	57,29	57,29	24	0	0	67,4	39,1	28,31	0,64	0,5	8,3
18.04.2021	1,396	48,95	47,98	47,98	24	0	0	67,2	38	29,1	0,64	0,5	10,4
19.04.2021	1,322	47,57	46,59	46,59	24	0	0	67,2	38,8	28,37	0,65	0,5	11
20.04.2021	1,301	48	47,03	47,03	24	0	0	66,6	38,9	27,69	0,65	0,5	9,9
21.04.2021	1,518	54,22	53,11	53,11	24	0	0	67,4	38,8	28,63	0,64	0,51	8,6
22.04.2021	1,929	73,84	72,32	72,32	24	0	0	67,3	40,6	26,71	0,64	0,51	4,6
23.04.2021	1,978	76,77	75,2	75,2	24	0	0	67,6	41,3	26,31	0,64	0,51	-
Итого:	59,755	2167,26	2121,17	2121,17	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,755												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	2741,433	254072,08	248189,25	248189,25
23.04.2021	2801,188	256239,34	250310,42	250310,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:01:52