

#125690#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Коммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	69,57	42,51	27,06	84,33	82,52	82,52	7,67	5,43	2,234	24	0	
24.03.2025	69,8	42,91	26,89	84,43	82,59	82,59	7,64	5,52	2,219	24	0	
25.03.2025	69,83	42,83	27	83,01	81,2	81,2	7,64	5,49	2,193	24	0	
26.03.2025	69,61	42,67	26,94	81,7	79,95	79,95	7,64	5,48	2,152	24	0	
27.03.2025	70	46,48	23,52	97,17	95,05	95,05	7,68	5,52	2,239	24	0	
28.03.2025	69,35	40,77	28,58	69,01	67,55	67,55	7,73	5,41	1,934	24	0	
29.03.2025	69,13	40,56	28,57	64,84	63,47	63,47	7,77	5,42	1,814	24	0	
30.03.2025	69,25	41,63	27,62	74,64	73,04	73,04	7,71	5,46	2,017	24	0	
31.03.2025	69,68	42,08	27,6	80,49	78,73	78,73	7,7	5,49	2,172	24	0	
01.04.2025	70,21	43,17	27,04	88,04	86,07	86,07	7,62	5,52	2,328	24	0	
02.04.2025	69,82	41,95	27,87	75,27	73,65	73,65	7,56	5,44	2,053	24	0	
03.04.2025	69,24	40,7	28,54	65,43	64,01	64,01	7,62	5,38	1,828	24	0	
04.04.2025	70,06	41,73	28,33	75,1	73,45	73,45	7,62	5,4	2,081	24	0	
05.04.2025	71,02	44,9	26,12	96,56	94,4	94,4	7,49	5,5	2,466	24	0	
06.04.2025	73,54	45,75	27,79	99,83	97,47	97,47	7,47	5,53	2,711	24	0	
07.04.2025	72,26	44,28	27,98	87,29	85,26	85,26	7,53	5,51	2,387	24	0	
08.04.2025	70,9	44,14	26,76	92,14	90,07	90,07	7,52	5,51	2,411	24	0	
09.04.2025	70,65	46,34	24,31	101,34	99,1	99,1	7,47	5,48	2,41	24	0	
10.04.2025	71,23	45,09	26,14	98,48	96,24	96,24	7,48	5,53	2,52	24	0	
11.04.2025	70,35	43,13	27,22	84,44	82,58	82,58	7,53	5,46	2,249	24	0	
12.04.2025	70,21	41,85	28,36	74,57	72,92	72,92	7,59	5,39	2,068	24	0	
13.04.2025	69,53	39,91	29,62	60,47	59,15	59,15	7,67	5,32	1,752	24	0	
14.04.2025	68,93	39,38	29,55	51,83	50,76	50,76	7,6	5,26	1,5	24	0	
15.04.2025	67,97	40,23	27,74	41,93	41,05	41,05	7,32	5,16	1,138	24	0	
16.04.2025	66,18	40,61	25,57	26,34	25,86	25,86	7,26	5,05	0,662	24	0	
17.04.2025	65,96	40,8	25,16	26,2	25,7	25,7	6,91	4,98	0,648	24	0	
18.04.2025	65,99	42,17	23,82	24,76	24,32	24,32	6,66	4,96	0,579	24	0	
19.04.2025	65,94	41,39	24,55	25,83	25,35	25,35	6,7	4,93	0,623	24	0	
20.04.2025	65,54	41,39	24,15	26	25,48	25,48	6,65	4,94	0,616	24	0	
21.04.2025	63,78	44,72	19,06	33,11	32,52	32,52	6,48	5,03	0,62	24	0	
22.04.2025	69,94	41,08	28,86	20,27	19,84	19,84	6,61	5,1	0,571	24	0	
23.04.2025	69,95	40,66	29,29	20,77	20,33	20,33	6,5	5,06	0,595	24	0	
Итого:				2115,6	2069,68	2069,68			55,79	768	0	
Средние:	69,23	42,43	26,8				7,37	5,33				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	99817,83	97546,22	97546,22	1962,188	27420	99
23/04/2524:00	101933,45	99615,9	99615,9	2017,978	28188	99
Итого:	2115,62	2069,68	2069,68	55,79	768	0



Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепла: энергия

Время работы прибора после сброса 28.04

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

