

#7355#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 15-21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260945
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,849	54,18	53,34	53,34	24	0	1	57,8	43,1	14,72	0,59	0,46	-
27.04.2022	1,328	59,51	58,23	58,23	24	0	0	68,6	45,8	22,83	0,6	0,48	-
28.04.2022	1,501	73,95	72,29	72,29	24	0	0	70,8	50	20,76	0,6	0,48	-
29.04.2022	1,539	80,75	78,89	78,89	24	0	0	71,7	52,2	19,49	0,61	0,48	-
30.04.2022	1,478	83,04	81,15	81,15	24	0	0	71,7	53,6	18,16	0,61	0,48	-
01.05.2022	1,584	88,51	86,47	86,47	24	0	0	71,8	53,5	18,32	0,61	0,48	-
02.05.2022	1,683	79,92	78,11	78,11	24	0	0	71,6	50	21,52	0,61	0,48	-
03.05.2022	1,584	82,99	81,08	81,08	24	0	0	71,7	52,1	19,54	0,61	0,48	-
04.05.2022	1,636	80,09	78,26	78,26	24	0	0	71,5	50,6	20,9	0,61	0,48	-
05.05.2022	1,537	88,98	86,94	86,94	24	0	0	71,7	54	17,69	0,61	0,48	-
06.05.2022	1,551	93,03	90,88	90,88	24	0	0	71,6	54,5	17,07	0,61	0,48	-
07.05.2022	1,645	91,62	89,49	89,49	24	0	0	71,9	53,5	18,38	0,6	0,48	-
08.05.2022	1,624	88,41	86,37	86,37	24	0	0	71,6	52,8	18,81	0,6	0,48	-
09.05.2022	1,686	86,97	84,97	84,97	24	0	0	71,9	52	19,85	0,6	0,48	-
10.05.2022	1,559	99,78	97,46	97,46	24	0	0	71,7	55,8	15,98	0,61	0,48	-
11.05.2022	1,636	97,63	95,37	95,37	24	0	0	72	54,9	17,1	0,6	0,48	-
12.05.2022	1,535	93,01	90,86	90,86	24	0	0	71,6	54,8	16,88	0,6	0,48	-
13.05.2022	1,58	92,84	90,67	90,67	24	0	0	71,9	54,5	17,39	0,6	0,48	-
14.05.2022	1,663	92,54	90,43	90,43	24	0	0	71,7	53,3	18,37	0,6	0,48	-
15.05.2022	1,687	89,03	86,97	86,97	24	0	0	72	52,6	19,37	0,6	0,48	-
16.05.2022	1,482	88,84	86,81	86,81	24	0	0	71,7	54,6	17,07	0,6	0,48	-
17.05.2022	1,619	84,04	82,11	82,11	24	0	0	71,7	52	19,68	0,6	0,48	-
18.05.2022	1,486	81,55	79,69	79,69	24	0	0	71,6	53	18,64	0,6	0,48	-
19.05.2022	1,59	93,92	91,71	91,71	24	0	0	72,7	55,3	17,35	0,6	0,48	-
20.05.2022	1,513	96,23	94,01	94,01	24	0	0	71,8	55,7	16,09	0,6	0,48	-
21.05.2022	1,29	86,79	84,81	84,81	24	0	0	71,9	56,7	15,19	0,6	0,48	-
22.05.2022	1,646	80,45	78,62	78,62	24	0	0	71,6	50,7	20,92	0,6	0,48	-
23.05.2022	1,523	85,89	83,93	83,93	24	0	0	71,9	53,8	18,14	0,6	0,48	-
Итого:	43,034	2394,49	2339,92	2339,92	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,034												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	177,421	5909,82	5773,08	5773,08
23.05.2022	220,455	8304,31	8113	8113

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:56:24