

#133792#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Соммера 15-21, Калининград

6837

7140

ВКТ-7

00260945

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.06.2025	0,559	19,94	19,51	19,51	24	0	0	70	41,3	28,69	0,66	0,53	-
02.06.2025	0,532	19,29	18,86	18,86	24	0	0	70,1	42	28,15	0,66	0,53	-
03.06.2025	0,547	19,9	19,46	19,46	24	0	0	69,8	41,6	28,11	0,66	0,53	-
04.06.2025	0,535	19,6	19,16	19,16	24	0	0	69,8	41,9	27,87	0,66	0,53	-
05.06.2025	0,537	20,03	19,59	19,59	24	0	0	70,2	42,8	27,42	0,66	0,53	-
06.06.2025	0,543	19,61	19,17	19,17	24	0	0	70,1	41,8	28,29	0,66	0,54	-
07.06.2025	0,018	0,74	0,72	0,72	1	0	0	69,4	44,1	25,23	0,65	0,54	-
08.06.2025	0,012	0,55	0,54	0,54	1	0	0	68,9	47,5	21,43	0,66	0,53	-
09.06.2025	0,547	20,34	19,91	19,91	24	0	0	69,9	42,5	27,43	0,66	0,53	-
10.06.2025	0,573	20,92	20,47	20,47	24	0	0	69,6	41,6	28,02	0,64	0,53	-
11.06.2025	0,552	20,2	19,76	19,76	24	0	0	69,4	41,4	28,02	0,64	0,53	-
12.06.2025	0,548	20,12	19,69	19,69	24	0	0	69,7	41,9	27,81	0,65	0,54	-
13.06.2025	0,527	19,24	18,82	18,82	24	0	0	70	42	27,99	0,67	0,55	-
14.06.2025	0,567	21,44	20,98	20,98	24	0	0	69,8	42,8	26,97	0,67	0,55	-
15.06.2025	0,513	19,44	19,01	19,01	24	0	0	69,6	42,6	27,03	0,67	0,55	-
16.06.2025	0,469	47,75	46,71	46,71	24	0	0	70,4	60,4	10,02	0,67	0,55	-
17.06.2025	0,451	16,77	16,38	16,38	24	0	0	69,4	42	27,39	0,67	0,54	-
18.06.2025	0,5	18,69	18,27	18,27	24	0	0	69,4	42	27,4	0,66	0,55	-
19.06.2025	0,487	26,27	25,76	25,76	24	0	0	65,1	46,2	18,83	0,67	0,55	-
20.06.2025	0,534	19,74	19,31	19,31	24	0	0	70	42,2	27,83	0,67	0,55	-
21.06.2025	0,553	20,29	19,85	19,85	24	0	0	70,5	42,8	27,77	0,67	0,55	-
22.06.2025	0,543	19,67	19,26	19,26	24	0	0	70,2	42	28,24	0,67	0,55	-
23.06.2025	0,51	19,82	19,38	19,38	24	0	0	70,2	43,9	26,3	0,67	0,55	-
Итого:	11,157	450,36	440,57	440,57	506	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,157												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

506

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.05.2025	2041,246	102757,6	100422,46	100422,46
23.06.2025	2052,403	103207,96	100863,03	100863,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:33:37