

#7360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 15-21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260945
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,497	22,17	21,72	21,72	24	0	0	67,2	44,3	22,9	0,61	0,45	-
25.06.2021	0,531	23,03	22,58	22,58	24	0	0	67,2	43,6	23,56	0,61	0,45	-
26.06.2021	0,487	21,85	21,41	21,41	24	0	0	67,2	44,4	22,7	0,61	0,45	-
27.06.2021	0,497	22,25	21,79	21,79	24	0	0	67,6	44,8	22,81	0,61	0,45	-
28.06.2021	0,524	23,42	22,96	22,96	24	0	0	67	44,3	22,75	0,6	0,46	-
29.06.2021	0,477	21,84	21,4	21,4	24	0	0	66,9	44,7	22,26	0,57	0,47	-
30.06.2021	0,483	66,73	65,73	65,73	24	0	0	57,3	49,9	7,34	0,59	0,46	-
01.07.2021	0,5	21,53	21,09	21,09	24	0	0	67,9	44,2	23,73	0,58	0,46	-
02.07.2021	0,466	20,63	20,2	20,2	24	0	0	67,8	44,8	23,03	0,58	0,46	-
03.07.2021	0,502	21,66	21,23	21,23	24	0	0	67,8	44,1	23,65	0,58	0,46	-
04.07.2021	0,512	22,16	21,72	21,72	24	0	0	67,6	44	23,69	0,58	0,46	-
05.07.2021	0,464	22,18	21,72	21,72	24	0	0	67,6	46,3	21,29	0,58	0,46	-
06.07.2021	0,475	21,76	21,32	21,32	24	0	0	67	44,8	22,17	0,58	0,46	-
07.07.2021	0,469	21,63	21,2	21,2	24	0	0	67	44,9	22,11	0,58	0,46	-
08.07.2021	0,469	22,16	21,71	21,71	24	0	0	66,9	45,3	21,64	0,58	0,46	-
09.07.2021	0,473	22,91	22,47	22,47	24	0	0	66,5	45,3	21,16	0,58	0,46	-
10.07.2021	0,469	22,25	21,8	21,8	24	0	0	66,8	45,3	21,51	0,58	0,46	-
11.07.2021	0,469	22,59	22,14	22,14	24	0	0	66,5	45,3	21,16	0,58	0,46	-
12.07.2021	0,486	22,39	21,93	21,93	24	0	0	67,2	45,1	22,13	0,58	0,46	-
13.07.2021	0,472	22,75	22,29	22,29	24	0	0	66,8	45,7	21,16	0,58	0,46	-
14.07.2021	0,471	22,53	22,09	22,09	24	0	0	67	45,7	21,32	0,58	0,46	-
15.07.2021	0,436	21,63	21,2	21,2	24	0	0	66,6	46	20,6	0,58	0,46	-
16.07.2021	0,433	30,98	30,35	30,35	24	0	0	66,8	52,5	14,28	0,58	0,46	-
17.07.2021	0,429	35,44	34,82	34,82	24	0	0	62,2	49,9	12,32	0,58	0,46	-
18.07.2021	0,441	21,74	21,31	21,31	24	0	0	66,5	45,8	20,72	0,58	0,46	-
19.07.2021	0,429	21,57	21,14	21,14	24	0	0	66,4	46,2	20,27	0,58	0,46	-
20.07.2021	0,448	21,6	21,17	21,17	24	0	0	66,8	45,6	21,18	0,58	0,46	-
21.07.2021	0,446	22,02	21,59	21,59	24	0	0	66,6	45,9	20,66	0,59	0,46	-
22.07.2021	0,432	21,28	20,84	20,84	24	0	0	66,6	45,9	20,77	0,58	0,46	-
23.07.2021	0,482	22,85	22,4	22,4	24	0	0	66,6	45,1	21,46	0,58	0,46	-
Итого:	14,169	729,53	715,32	715,32	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,169												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2845,23	258012,68	252048,68	252048,68
23.07.2021	2859,399	258742,21	252764	252764

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:48:39