

#92745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 15-21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260945
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,68	73,59	71,91	71,91	24	0	0	70,4	61	9,41	0,68	0,53	-
25.07.2024	0,682	74,02	72,34	72,34	24	0	0	70,4	61	9,4	0,68	0,53	-
26.07.2024	0,675	73,95	72,27	72,27	24	0	0	70,3	61	9,34	0,68	0,53	-
27.07.2024	0,668	73,62	71,94	71,94	24	0	0	70,2	61	9,26	0,67	0,53	-
28.07.2024	0,651	72,04	70,38	70,38	24	0	0	70,1	60,8	9,22	0,67	0,53	-
29.07.2024	0,686	72,79	71,12	71,12	24	0	0	70,2	60,6	9,59	0,67	0,53	-
30.07.2024	0,702	72,42	70,78	70,78	24	0	0	69,8	59,9	9,89	0,67	0,53	-
31.07.2024	0,708	72,82	71,14	71,14	24	0	0	70,2	60,3	9,91	0,66	0,51	-
01.08.2024	0,433	48,7	47,59	47,59	24	0	1	70,3	61,2	9,04	0,68	0,53	-
02.08.2024	0,684	72,87	71,19	71,19	24	0	0	70,3	60,7	9,57	0,67	0,53	-
03.08.2024	0,695	72,91	71,23	71,23	24	0	0	70	60,3	9,73	0,67	0,53	-
04.08.2024	0,678	71,55	69,92	69,92	24	0	0	70,4	60,6	9,7	0,67	0,53	-
05.08.2024	0,737	71,93	70,28	70,28	24	0	0	70,2	59,7	10,47	0,6	0,52	-
06.08.2024	0,588	42,42	41,46	41,46	24	0	0	69,4	55,2	14,2	0,55	0,5	-
07.08.2024	0,555	24,35	23,87	23,87	24	0	0	68,5	45,3	23,15	0,55	0,5	-
08.08.2024	0,547	24,34	23,86	23,86	24	0	0	68,5	45,5	23,03	0,55	0,5	-
09.08.2024	0,555	23,95	23,47	23,47	24	0	0	68,5	44,9	23,6	0,55	0,5	-
10.08.2024	0,539	23,82	23,34	23,34	24	0	0	68,4	45,3	23,05	0,55	0,5	-
11.08.2024	0,55	23,26	22,78	22,78	24	0	0	68,2	44,1	24,18	0,55	0,5	-
12.08.2024	0,572	23,81	23,33	23,33	24	0	0	68,7	44,1	24,58	0,55	0,5	-
13.08.2024	0,586	23,85	23,37	23,37	24	0	0	68,7	43,6	25,06	0,55	0,5	-
14.08.2024	0,565	23,14	22,66	22,66	24	0	0	68,6	43,6	24,98	0,56	0,5	-
15.08.2024	0,58	23,95	23,47	23,47	24	0	0	69	44,2	24,76	0,56	0,5	-
16.08.2024	0,619	24,21	23,73	23,73	24	0	0	69	43	26,07	0,56	0,5	-
17.08.2024	0,626	24,55	24,07	24,07	24	0	0	68,8	42,8	25,98	0,55	0,5	-
18.08.2024	0,648	24,39	23,88	23,88	24	0	0	68,9	41,7	27,17	0,55	0,5	-
19.08.2024	0,63	24,63	24,15	24,15	24	0	0	69	42,8	26,13	0,55	0,5	-
20.08.2024	0,667	23,92	23,44	23,44	24	0	0	68,8	40,2	28,56	0,55	0,5	-
21.08.2024	0,7	23,4	22,92	22,92	24	0	0	68,7	38,1	30,59	0,59	0,51	-
22.08.2024	0,861	37,34	36,55	36,55	24	0	0	69,2	45,7	23,53	0,68	0,54	-
23.08.2024	1,124	69,1	67,54	67,54	24	0	0	70,5	53,9	16,59	0,69	0,54	-
Итого:	20,191	1431,64	1399,98	1399,98	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,191												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1488,365	73186,21	71521,02	71521,02
23.08.2024	1508,556	74617,85	72921	72921

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:33:21