

#94671#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Соммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Tхв= 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

TЗ=0

КС=0x7733

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 23.08.2024 | 70,49 | 53,9 | 16,59 | 69,1 | 67,54 | 67,54 | 6,82 | 5,44 | 1,124 | 24 | 0 | |
| 24.08.2024 | 70,46 | 55,01 | 15,45 | 71,24 | 69,61 | 69,61 | 6,86 | 5,43 | 1,076 | 24 | 0 | |
| 25.08.2024 | 70,41 | 54,77 | 15,64 | 71,01 | 69,39 | 69,39 | 6,9 | 5,46 | 1,089 | 24 | 0 | |
| 26.08.2024 | 70,58 | 53,88 | 16,7 | 67,55 | 66,03 | 66,03 | 6,89 | 5,53 | 1,104 | 24 | 0 | |
| 27.08.2024 | 70,21 | 62,26 | 7,95 | 59,17 | 57,89 | 57,89 | 6,82 | 5,77 | 0,46 | 24 | 0 | |
| 28.08.2024 | 70,28 | 69,69 | 0,59 | 58,68 | 57,45 | 57,45 | 6,78 | 5,81 | 0,03 | 24 | 0 | * |
| 29.08.2024 | 70,63 | 64,78 | 5,85 | 55,39 | 54,18 | 54,18 | 6,78 | 5,71 | 0,316 | 24 | 0 | * |
| 30.08.2024 | 70,63 | 63,55 | 7,08 | 69,33 | 67,78 | 67,78 | 6,8 | 5,48 | 0,48 | 24 | 0 | |
| 31.08.2024 | 70,38 | 62,34 | 8,04 | 73,95 | 72,27 | 72,27 | 6,8 | 5,33 | 0,582 | 24 | 0 | |
| 01.09.2024 | 70,33 | 60,79 | 9,54 | 75,13 | 73,45 | 73,45 | 6,83 | 5,32 | 0,703 | 24 | 0 | |
| 02.09.2024 | 70,11 | 60,68 | 9,43 | 72,07 | 70,47 | 70,47 | 6,77 | 5,34 | 0,668 | 24 | 0 | |
| 03.09.2024 | 70,35 | 60,3 | 10,05 | 65,87 | 64,43 | 64,43 | 6,67 | 5,42 | 0,647 | 24 | 0 | |
| 04.09.2024 | 69,96 | 60,06 | 9,9 | 66,17 | 64,73 | 64,73 | 6,68 | 5,42 | 0,641 | 24 | 0 | |
| 05.09.2024 | 70,31 | 61,04 | 9,27 | 67,83 | 66,38 | 66,38 | 6,72 | 5,43 | 0,62 | 24 | 0 | |
| 06.09.2024 | 70,19 | 61,32 | 8,87 | 68,64 | 67,2 | 67,2 | 6,75 | 5,44 | 0,6 | 24 | 0 | |
| 07.09.2024 | 70,43 | 61,71 | 8,72 | 68,7 | 67,23 | 67,23 | 6,73 | 5,43 | 0,588 | 24 | 0 | |
| 08.09.2024 | 70,06 | 60,45 | 9,61 | 67,69 | 66,25 | 66,25 | 6,73 | 5,42 | 0,639 | 24 | 0 | |
| 09.09.2024 | 70,39 | 60,95 | 9,44 | 67,03 | 65,59 | 65,59 | 6,69 | 5,4 | 0,62 | 24 | 0 | |
| 10.09.2024 | 70,43 | 60,79 | 9,64 | 68,14 | 66,7 | 66,7 | 6,73 | 5,41 | 0,645 | 24 | 0 | |
| 11.09.2024 | 69,47 | 59,51 | 9,96 | 67,24 | 65,8 | 65,8 | 6,68 | 5,39 | 0,655 | 24 | 0 | |
| 12.09.2024 | 70,3 | 59,93 | 10,37 | 67,73 | 66,25 | 66,25 | 6,7 | 5,4 | 0,689 | 24 | 0 | |
| 13.09.2024 | 70,48 | 60,55 | 9,93 | 68,21 | 66,77 | 66,77 | 6,7 | 5,39 | 0,665 | 24 | 0 | |
| 14.09.2024 | 70,32 | 60,08 | 10,24 | 68,86 | 67,41 | 67,41 | 6,69 | 5,36 | 0,691 | 24 | 0 | |
| 15.09.2024 | 70,45 | 60,2 | 10,25 | 68,96 | 67,43 | 67,43 | 6,7 | 5,37 | 0,69 | 24 | 0 | |
| 16.09.2024 | 70,16 | 59,58 | 10,58 | 68,38 | 66,9 | 66,9 | 6,74 | 5,41 | 0,709 | 24 | 0 | |
| 17.09.2024 | 70,23 | 60,31 | 9,92 | 67,83 | 66,37 | 66,37 | 6,77 | 5,44 | 0,658 | 24 | 0 | |
| 18.09.2024 | 70,11 | 60,2 | 9,91 | 67,82 | 66,38 | 66,38 | 6,75 | 5,42 | 0,658 | 24 | 0 | |
| 19.09.2024 | 70,43 | 60,73 | 9,7 | 67,25 | 65,78 | 65,78 | 6,69 | 5,4 | 0,637 | 24 | 0 | |
| 20.09.2024 | 70,26 | 59,6 | 10,66 | 67,47 | 66,03 | 66,03 | 6,71 | 5,41 | 0,705 | 24 | 0 | |
| 21.09.2024 | 70,18 | 60,48 | 9,7 | 68,51 | 67,07 | 67,07 | 6,72 | 5,4 | 0,651 | 24 | 0 | |
| 22.09.2024 | 70,09 | 59,75 | 10,34 | 67,3 | 65,86 | 65,86 | 6,68 | 5,39 | 0,683 | 24 | 0 | |
| 23.09.2024 | 70,58 | 60,38 | 10,2 | 67,15 | 65,7 | 65,7 | 6,66 | 5,38 | 0,671 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2165,4 | 2118,32 | 2118,32 | | | 21,394 | 768 | 0 | |
| Средние: | 70,3 | 60,29 | 10 | | | | 6,74 | 5,44 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | M2 | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/08/2424:00 | 74548,75 | 72853,46 | 72853,46 | 1507,432 | 22332 | 99 |
| 23/09/2424:00 | 76714,15 | 74971,78 | 74971,78 | 1528,826 | 23100 | 99 |
| Итого: | 2165,4 | 2118,32 | 2118,32 | 21,394 | 768 | 0 |

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23243ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

