

#33569#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023


Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 15-21, Калининград
Абонентский номер 6837

| Заводской номер счётчика 00260945 | Показания прибора, Гкал 23.10.2023 | Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023 | Разность показаний, Гкал |
|---|---|--|--------------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 973,118 | -0,949 | 974.067 |

41.04



Подпись исполнителя



#32443#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 6837
 Порядковый номер 7140
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00260945
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.09.2023 | - | 0,949 | 54,41 | 53,24 | 53,24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 51,6 | 17,85 | 0,7 | 0,56 |
| 25.09.2023 | - | 934,49 | 39989,43 | 39087,67 | 39087,67 | 14364 | 99 | 0 | 70,3 | 55,8 | 14,49 | 0,53 | 0,48 |
| 26.09.2023 | - | 0,935 | 55,99 | 54,81 | 54,81 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 51,5 | 17,06 | 0,53 | 0,48 |
| 27.09.2023 | - | 0,935 | 58,09 | 56,86 | 56,86 | 24 | 0 | 0 | 69 | 52,6 | 16,4 | 0,69 | 0,56 |
| 28.09.2023 | - | 1,169 | 84,79 | 82,91 | 82,91 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 56,2 | 14,08 | 0,63 | 0,52 |
| 29.09.2023 | - | 1,19 | 87,33 | 85,46 | 85,46 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 55,5 | 13,89 | 0,63 | 0,52 |
| 30.09.2023 | - | 1,345 | 89,59 | 87,58 | 87,58 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 55,4 | 15,35 | 0,69 | 0,56 |
| 01.10.2023 | - | 1,174 | 76,73 | 75,06 | 75,06 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 54,5 | 15,64 | 0,69 | 0,55 |
| 02.10.2023 | - | 1,162 | 78,72 | 77 | 77 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 55 | 15,09 | 0,7 | 0,54 |
| 03.10.2023 | - | 1,249 | 86,69 | 84,82 | 84,82 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 54,5 | 14,71 | 0,71 | 0,53 |
| 04.10.2023 | - | 1,191 | 84,1 | 82,36 | 82,36 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 53,4 | 14,46 | 0,72 | 0,53 |
| 05.10.2023 | - | 1,307 | 80,84 | 79,17 | 79,17 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 51,3 | 16,5 | 0,63 | 0,52 |
| 06.10.2023 | - | 1,112 | 85,86 | 83,92 | 83,92 | 24 | 0 | 0 | 71 | 57,7 | 13,23 | 0,68 | 0,46 |
| 07.10.2023 | - | 1,164 | 83,53 | 81,68 | 81,68 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 37,9 | 29,54 | 0,61 | 0,51 |
| 08.10.2023 | - | 1,216 | 83,66 | 81,83 | 81,83 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 55,2 | 14,86 | 0,62 | 0,51 |
| 09.10.2023 | - | 1,188 | 85,11 | 83,22 | 83,22 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 56,3 | 14,26 | 0,7 | 0,52 |
| 10.10.2023 | - | 1,401 | 72,42 | 70,92 | 70,92 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 48 | 19,73 | 0,73 | 0,53 |
| 11.10.2023 | - | 1,462 | 88,62 | 86,73 | 86,73 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 52 | 16,82 | 0,77 | 0,54 |
| 12.10.2023 | - | 1,382 | 74,77 | 73,22 | 73,22 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 49,6 | 18,86 | 0,81 | 0,56 |
| 13.10.2023 | - | 1,358 | 59,21 | 57,96 | 57,96 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 45 | 23,45 | 0,82 | 0,56 |
| 14.10.2023 | - | 1,142 | 41,82 | 40,93 | 40,93 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 39,8 | 27,91 | 0,79 | 0,56 |
| 15.10.2023 | - | 1,522 | 61,46 | 60,27 | 60,27 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 40,4 | 25,21 | 0,79 | 0,56 |
| 16.10.2023 | - | 1,621 | 58,51 | 57,3 | 57,3 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 40 | 28,3 | 0,79 | 0,57 |
| 17.10.2023 | - | 1,637 | 59,2 | 57,96 | 57,96 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 40,2 | 28,24 | 0,79 | 0,57 |
| 18.10.2023 | - | 1,584 | 56,19 | 55,01 | 55,01 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 39,5 | 28,79 | 0,78 | 0,57 |
| 19.10.2023 | - | 1,926 | 70,36 | 68,86 | 68,86 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 40,7 | 27,98 | 0,78 | 0,57 |
| 20.10.2023 | - | 2,13 | 77,3 | 75,6 | 75,6 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 41,7 | 28,17 | 0,78 | 0,57 |
| 21.10.2023 | - | 1,972 | 70,05 | 68,54 | 68,54 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 40,9 | 28,77 | 0,8 | 0,57 |
| 22.10.2023 | - | 1,693 | 58,4 | 57,19 | 57,19 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 38,7 | 29,62 | 0,76 | 0,55 |
| 23.10.2023 | - | 1,461 | 56,21 | 55,11 | 55,11 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 39 | 26,52 | 0,79 | 0,57 |
| Итого: | - | 974,067 | 42069,39 | 41123,19 | 41123,19 | 15060 | 99 | - | 68,87 | 48,33 | 20,53 | 0,71 | 0,54 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 15060 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|----------|----------|----------|
| 23.09.2023 | -0,949 | -54,41 | -53,24 | -53,24 |
| 23.10.2023 | 973,118 | 42014,98 | 41069,95 | 41069,95 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения