

#101872#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/24г.-23/11/24г.

Абонент: ЖЭУ7 Сервис

Адрес: Соммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Tхв= 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x7733

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 23.10.2024 | 70,69 | 62,57 | 8,12 | 449,8 | 439,78 | 439,78 | 7,57 | 5,91 | 3,586 | 24 | 0 | |
| 24.10.2024 | 71,09 | 63,07 | 8,02 | 449,68 | 439,55 | 439,55 | 7,48 | 5,83 | 3,534 | 24 | 0 | |
| 25.10.2024 | 70,89 | 62,86 | 8,03 | 436,43 | 426,67 | 426,67 | 7,43 | 5,86 | 3,439 | 24 | 0 | |
| 26.10.2024 | 70,94 | 62,96 | 7,98 | 442,13 | 432,18 | 432,18 | 7,48 | 5,88 | 3,461 | 24 | 0 | |
| 27.10.2024 | 70,8 | 62,62 | 8,18 | 443,31 | 433,39 | 433,39 | 7,51 | 5,9 | 3,557 | 24 | 0 | |
| 28.10.2024 | 70,59 | 60 | 10,59 | 242,55 | 237,17 | 237,17 | 7,69 | 5,68 | 2,518 | 24 | 0 | |
| 29.10.2024 | 68,78 | 40,81 | 27,97 | 56,29 | 55,09 | 55,09 | 7,84 | 5,46 | 1,541 | 24 | 0 | |
| 30.10.2024 | 68,72 | 40,81 | 27,91 | 59,91 | 58,67 | 58,67 | 7,83 | 5,46 | 1,639 | 24 | 0 | |
| 31.10.2024 | 68,61 | 40,68 | 27,93 | 62,51 | 61,19 | 61,19 | 7,77 | 5,45 | 1,71 | 24 | 0 | |
| 01.11.2024 | 68,64 | 39,11 | 29,53 | 55,35 | 54,2 | 54,2 | 7,79 | 5,4 | 1,6 | 24 | 0 | |
| 02.11.2024 | 69,35 | 42 | 27,35 | 76,68 | 75,05 | 75,05 | 7,68 | 5,5 | 2,054 | 24 | 0 | |
| 03.11.2024 | 69,38 | 41,91 | 27,47 | 77,96 | 76,29 | 76,29 | 7,65 | 5,48 | 2,096 | 24 | 0 | |
| 04.11.2024 | 68,11 | 41,67 | 26,44 | 77,97 | 76,33 | 76,33 | 7,65 | 5,48 | 2,016 | 24 | 0 | |
| 05.11.2024 | 69,11 | 42,6 | 26,51 | 81,39 | 79,65 | 79,65 | 7,58 | 5,48 | 2,113 | 24 | 0 | |
| 06.11.2024 | 69,41 | 43,35 | 26,06 | 85,24 | 83,39 | 83,39 | 7,56 | 5,5 | 2,173 | 24 | 0 | |
| 07.11.2024 | 69,31 | 42,84 | 26,47 | 84,5 | 82,67 | 82,67 | 7,55 | 5,49 | 2,188 | 24 | 0 | |
| 08.11.2024 | 69,59 | 41,92 | 27,67 | 73,82 | 72,23 | 72,23 | 7,6 | 5,46 | 1,998 | 24 | 0 | |
| 09.11.2024 | 69,46 | 42,59 | 26,87 | 82,37 | 80,59 | 80,59 | 7,48 | 5,45 | 2,164 | 24 | 0 | |
| 10.11.2024 | 70,23 | 43,67 | 26,56 | 92,3 | 90,27 | 90,27 | 7,41 | 5,49 | 2,396 | 24 | 0 | |
| 11.11.2024 | 73,65 | 44,44 | 29,21 | 87,58 | 85,45 | 85,45 | 7,49 | 5,51 | 2,497 | 24 | 0 | |
| 12.11.2024 | 74,15 | 44,33 | 29,82 | 86,69 | 84,59 | 84,59 | 7,5 | 5,52 | 2,527 | 24 | 0 | |
| 13.11.2024 | 74,52 | 44,5 | 30,02 | 85,71 | 83,59 | 83,59 | 7,49 | 5,51 | 2,512 | 24 | 0 | |
| 14.11.2024 | 71,81 | 57,4 | 14,41 | 222,75 | 217,66 | 217,66 | 7,39 | 5,67 | 3,142 | 24 | 0 | |
| 15.11.2024 | 70,88 | 58,11 | 12,77 | 235,63 | 230,37 | 230,37 | 7,46 | 5,68 | 2,949 | 24 | 0 | |
| 16.11.2024 | 69,44 | 42,12 | 27,32 | 77,89 | 76,24 | 76,24 | 7,59 | 5,45 | 2,084 | 24 | 0 | |
| 17.11.2024 | 69,66 | 42,77 | 26,89 | 86,73 | 84,86 | 84,86 | 7,52 | 5,46 | 2,281 | 24 | 0 | |
| 18.11.2024 | 69,69 | 43,6 | 26,09 | 92,64 | 90,62 | 90,62 | 7,44 | 5,48 | 2,367 | 24 | 0 | |
| 19.11.2024 | 70,79 | 44,8 | 25,99 | 96,36 | 94,22 | 94,22 | 7,48 | 5,52 | 2,448 | 24 | 0 | |
| 20.11.2024 | 70,45 | 43,82 | 26,63 | 89,16 | 87,19 | 87,19 | 7,59 | 5,53 | 2,325 | 24 | 0 | |
| 21.11.2024 | 70,33 | 46,25 | 24,08 | 111,74 | 109,29 | 109,29 | 7,43 | 5,58 | 2,629 | 24 | 0 | |
| 22.11.2024 | 74,83 | 46,03 | 28,8 | 93,9 | 91,58 | 91,58 | 7,53 | 5,52 | 2,64 | 24 | 0 | |
| 23.11.2024 | 73,91 | 45,68 | 28,23 | 95,64 | 93,35 | 93,35 | 7,57 | 5,56 | 2,637 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4892,6 | 4783,37 | 4783,37 | | | 78,821 | 768 | 0 | |
| Средние: | 70,55 | 47,55 | 22,99 | | | | 7,56 | 5,56 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | M2 | Qo | ВНР | ВОС |
|-------------|----------|----------|----------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22/10/24:00 | 81879,74 | 80022,91 | 80022,91 | 1573,137 | 23796 | 99 |
| 23/11/24:00 | 86772,35 | 84806,28 | 84806,28 | 1651,958 | 24564 | 99 |
| Итого: | 4892,61 | 4783,37 | 4783,37 | 78,821 | 768 | 0 |

Период нормальной работы: 166ч
Период отсутствия учета тепл. энергии: 0ч
Время работы прибора после сброса: 247ч54

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

