

#111886#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/24г.-23/01/25г.

Абонент: ЖЭУ-7Сервис

Адрес: Коммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.2024	69,9	42,76	27,14	87,5	85,62	85,62	7,62	5,52	2,323	24	0	
24.12.2024	72,22	43,6	28,62	84,1	82,15	82,15	7,66	5,53	2,354	24	0	
25.12.2024	72,47	43,8	28,67	89,04	86,97	86,97	7,63	5,5	2,494	24	0	
26.12.2024	69,82	43,56	26,26	93,32	91,27	91,27	7,57	5,53	2,398	24	0	
27.12.2024	69,52	42,66	26,86	85,88	84,05	84,05	7,66	5,51	2,258	24	0	
28.12.2024	69,4	43,12	26,28	90,35	88,43	88,43	7,61	5,52	2,325	24	0	
29.12.2024	69,63	43,65	25,98	96,63	94,52	94,52	7,56	5,52	2,458	24	0	
30.12.2024	69,58	43,33	26,25	96,24	94,15	94,15	7,55	5,5	2,471	24	0	
31.12.2024	69,6	42,8	26,8	95,41	93,35	93,35	7,57	5,49	2,503	24	0	
01.01.2025	69,53	44,23	25,3	95,03	92,97	92,97	7,53	5,49	2,354	24	0	
02.01.2025	70,8	44,63	26,17	95,87	93,74	93,74	7,55	5,55	2,454	24	0	
03.01.2025	75,59	46,25	29,34	95,68	93,28	93,28	7,55	5,54	2,738	24	0	
04.01.2025	77,08	47,78	29,3	101,11	98,5	98,5	7,59	5,6	2,889	24	0	
05.01.2025	77,66	46,92	30,74	92,95	90,47	90,47	7,55	5,53	2,782	24	0	
06.01.2025	77,45	46,98	30,47	95,75	93,26	93,26	7,56	5,56	2,845	24	0	
07.01.2025	70,01	43,33	26,68	91,23	89,23	89,23	7,6	5,5	2,38	24	0	
08.01.2025	71,16	44,83	26,33	101,29	99,01	99,01	7,52	5,53	2,606	24	0	
09.01.2025	73,33	44,91	28,42	95,94	93,66	93,66	7,54	5,54	2,662	24	0	
10.01.2025	72,69	45,04	27,65	93,64	91,44	91,44	7,57	5,5	2,53	24	0	
11.01.2025	74,93	46,12	28,81	98,73	96,27	96,27	7,53	5,53	2,774	24	0	
12.01.2025	75,31	46,17	29,14	96,24	93,85	93,85	7,6	5,57	2,734	24	0	
13.01.2025	76,14	46,34	29,8	93,41	91,06	91,06	7,57	5,55	2,718	24	0	
14.01.2025	75,14	46,57	28,57	101,05	98,54	98,54	7,51	5,52	2,818	24	0	
15.01.2025	70,73	43,85	26,88	95,05	92,93	92,93	7,59	5,54	2,499	24	0	
16.01.2025	70,36	44,64	25,72	100,33	98,11	98,11	7,52	5,53	2,525	24	0	
17.01.2025	70,3	53,11	17,19	181,22	177,24	177,24	7,51	5,65	3,051	24	0	
18.01.2025	71,3	58,35	12,95	280,29	273,92	273,92	7,49	5,81	3,553	24	0	
19.01.2025	71,05	57,64	13,41	271,58	265,48	265,48	7,4	5,8	3,566	24	0	
20.01.2025	74,65	60,39	14,26	270,04	263,39	263,39	7,44	5,82	3,767	24	0	
21.01.2025	76,32	61,84	14,48	277,18	270,07	270,07	7,49	5,8	3,923	24	0	
22.01.2025	76,8	62,31	14,49	275,8	268,67	268,67	7,5	5,81	3,905	24	0	
23.01.2025	76,63	62,1	14,53	276,02	268,91	268,91	7,45	5,76	3,92	24	0	
Итого:				4193,9	4094,51	4094,51			89,577	768	0	
Средние:	72,72	47,92	24,79				7,54	5,58				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2424:00	89412,99	87387,23	87387,23	1722,482	25260	99
23/01/2524:00	93606,89	91481,74	91481,74	1812,059	26028	99
Итого:	4193,9	4094,51	4094,51	89,577	768	0



Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26230ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

