

#7350#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2023	3,455	126,63	123,11	123,11	24	0	0	79,3	51,3	28,04	0,56	0,5	-1,5
25.01.2023	3,427	120	116,68	116,68	24	0	0	79,7	50,3	29,37	0,56	0,5	-1,9
26.01.2023	3,401	120,14	116,83	116,83	24	0	0	79,5	50,4	29,11	0,56	0,5	-1,7
27.01.2023	3,391	124,18	120,78	120,78	24	0	0	79,1	51	28,07	0,56	0,5	-0,5
28.01.2023	3,386	123,67	120,31	120,31	24	0	0	78,8	50,6	28,13	0,56	0,5	-0,9
29.01.2023	3,433	127,3	123,81	123,81	24	0	0	78,8	51,1	27,71	0,56	0,5	0,4
30.01.2023	3,327	127,79	124,43	124,43	24	0	0	77,3	50,6	26,72	0,56	0,5	2
31.01.2023	3,098	127,03	123,88	123,88	24	0	0	74,4	49,4	25,01	0,56	0,5	3,1
01.02.2023	3,11	125,66	122,58	122,58	24	0	0	74	48,6	25,36	0,56	0,5	3
02.02.2023	3,097	122,11	119,04	119,04	24	0	0	74,8	48,8	26,04	0,56	0,5	1,6
03.02.2023	3,198	117,62	114,56	114,56	24	0	0	77,1	49,2	27,92	0,55	0,49	-0,5
04.02.2023	3,358	114,75	111,63	111,63	24	0	0	79,2	49,1	30,09	0,56	0,5	-1,1
05.02.2023	3,507	121,63	118,21	118,21	24	0	0	79,8	50,2	29,67	0,56	0,5	-2,2
06.02.2023	3,421	125,8	122,37	122,37	24	0	0	79,1	51,2	27,95	0,56	0,5	-0,5
07.02.2023	3,259	126,29	123,01	123,01	24	0	0	77,2	50,7	26,51	0,56	0,5	1,4
08.02.2023	3,258	121,03	117,87	117,87	24	0	0	77	49,3	27,64	0,56	0,5	0,3
09.02.2023	3,353	120,53	117,33	117,33	24	0	0	77,7	49,1	28,58	0,56	0,5	-0,8
10.02.2023	2,901	112,33	109,49	109,49	22	2	1	75,4	49	26,48	0,56	0,5	1,9
11.02.2023	3,095	121,98	119,01	119,01	24	0	0	74	47,9	26,03	0,56	0,5	3,4
12.02.2023	3,067	117,55	114,7	114,7	24	0	0	74	47,2	26,75	0,57	0,5	0,4
13.02.2023	3,094	128,13	125,04	125,04	24	0	0	73,2	48,4	24,77	0,41	0,38	4,9
14.02.2023	0,952	48,45	47,54	47,54	24	0	1	63,9	44,1	19,83	0,57	0,5	3,3
15.02.2023	3,149	124,61	121,56	121,56	24	0	0	73,6	47,6	25,92	0,57	0,5	2,9
16.02.2023	3,067	123,35	120,4	120,4	24	0	0	73,7	48,3	25,45	0,57	0,5	2,2
17.02.2023	2,921	125,47	122,55	122,55	24	0	0	72,1	48,3	23,83	0,56	0,5	4,5
18.02.2023	2,811	115,35	112,81	112,81	24	0	0	70,1	45,2	24,93	0,56	0,5	5,6
19.02.2023	2,962	121,14	118,36	118,36	24	0	0	72	46,9	25,06	0,56	0,5	3,1
20.02.2023	2,969	122,03	119,21	119,21	24	0	0	72	47,1	24,9	0,57	0,5	2,8
21.02.2023	3,007	129,39	126,35	126,35	24	0	0	72,3	48,5	23,8	0,57	0,5	-
22.02.2023	3,158	123,61	120,52	120,52	24	0	0	75,1	48,9	26,2	0,57	0,5	-
23.02.2023	3,244	124	120,78	120,78	24	0	0	76,6	49,7	26,9	0,57	0,5	-
Итого:	96,876	3729,55	3634,75	3634,75	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,876												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2023	478,495	23621	23075,56	23075,56
23.02.2023	575,371	27350,55	26710,31	26710,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2023 8:02:42