

#116494#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,08	139,55	136,12	136,12	24	0	0	74,4	51,8	22,6	0,74	0,5	-
25.01.2025	3,083	146,25	142,82	142,82	24	0	0	72,5	51	21,58	0,75	0,5	-
26.01.2025	3,077	151,56	148,1	148,1	24	0	0	72	51,2	20,74	0,75	0,5	-
27.01.2025	3,019	155,13	151,56	151,56	24	0	0	71,8	51,9	19,88	0,75	0,5	-
28.01.2025	2,945	154,06	150,48	150,48	24	0	0	72,4	52,8	19,54	0,75	0,5	-
29.01.2025	2,967	152,24	148,69	148,69	24	0	0	72,1	52,2	19,91	0,74	0,51	-
30.01.2025	2,608	132,79	130	130	24	0	0	68,2	48,1	20,03	0,75	0,5	-
31.01.2025	2,942	149,13	145,72	145,72	24	0	0	71,4	51,3	20,16	0,74	0,5	-
01.02.2025	3,07	146,3	142,84	142,84	24	0	0	73	51,6	21,46	0,74	0,5	-
02.02.2025	3,206	142,39	138,86	138,86	24	0	0	75,2	52,1	23,06	0,74	0,51	-
03.02.2025	3,26	137,36	133,76	133,76	24	0	0	76,8	52,4	24,32	0,74	0,5	-
04.02.2025	3,12	139,16	135,77	135,77	24	0	0	74,2	51,3	22,95	0,74	0,5	-
05.02.2025	3,117	137,44	134,06	134,06	24	0	0	74,6	51,3	23,22	0,74	0,5	-
06.02.2025	3,05	146,27	142,88	142,88	24	0	0	72,3	51	21,3	0,74	0,5	-
07.02.2025	3,161	138,71	135,27	135,27	24	0	0	75,2	51,8	23,35	0,73	0,51	-
08.02.2025	3,402	128,83	125,18	125,18	24	0	0	80,5	53,4	27,15	0,73	0,51	-
09.02.2025	3,592	127,91	124,17	124,17	24	0	0	82,2	53,3	28,89	0,73	0,51	-
10.02.2025	3,5	123,27	119,53	119,53	24	0	0	83,7	54,5	29,24	0,72	0,51	-
11.02.2025	3,534	120,34	116,71	116,71	24	0	0	84	53,8	30,23	0,73	0,51	-
12.02.2025	3,506	123,09	119,38	119,38	24	0	0	83,4	54,1	29,31	0,73	0,51	-
13.02.2025	3,552	128,39	124,58	124,58	24	0	0	82,6	54,2	28,45	0,74	0,5	-
14.02.2025	3,554	134,97	131,03	131,03	24	0	0	81,6	54,6	27,07	0,74	0,5	-
15.02.2025	3,618	137,24	133,23	133,23	24	0	0	82,1	55	27,09	0,72	0,5	-
16.02.2025	3,529	130,02	126,15	126,15	24	0	0	82,6	54,7	27,93	0,58	0,4	-
17.02.2025	1,429	61,55	59,98	59,98	24	0	1	74,4	50,7	23,65	0,74	0,51	-
18.02.2025	3,654	135,96	132,1	132,1	24	0	0	80,3	52,7	27,63	0,73	0,5	-
19.02.2025	3,449	133,46	129,73	129,73	24	0	0	80,2	53,7	26,55	0,73	0,51	-
20.02.2025	3,589	131,29	127,41	127,41	24	0	0	82,6	54,4	28,12	0,73	0,51	-
21.02.2025	3,437	130,2	126,46	126,46	24	0	0	81	53,9	27,14	0,74	0,51	-
22.02.2025	3,257	136,25	132,63	132,63	24	0	0	77,7	53,2	24,54	0,74	0,51	-
23.02.2025	3,127	132,73	129,33	129,33	24	0	0	76,2	52,1	24,15	0,74	0,51	-
Итого:	99,434	4183,84	4074,53	4074,53	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,434												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1915,18	96076,69	93824,92	93824,92
23.02.2025	2014,614	100260,53	97899,45	97899,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.02.2025 14:08:00