

#7348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8075
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205792
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,055	125,41	122,43	122,43	24	0	0	72,9	48	24,95	0,55	0,49	8,2
25.02.2021	2,952	132,06	129,07	129,07	24	0	0	71	48,2	22,88	0,54	0,49	10,7
26.02.2021	2,905	124,76	121,95	121,95	24	0	0	70,7	46,9	23,86	0,54	0,5	4,9
27.02.2021	2,97	117,62	114,93	114,93	24	0	0	71,6	45,8	25,84	0,54	0,49	3,2
28.02.2021	3,056	120,84	118	118	24	0	0	72,6	46,7	25,92	0,54	0,49	3
01.03.2021	3,067	117,22	114,38	114,38	24	0	0	73,8	47	26,83	0,54	0,5	2,5
02.03.2021	3,072	116,07	113,29	113,29	24	0	0	73,2	46,1	27,12	0,54	0,49	3,2
03.03.2021	3,26	120,55	117,47	117,47	24	0	0	76	48,3	27,74	0,54	0,49	1,3
04.03.2021	3,164	117,69	114,7	114,7	24	0	0	75,5	47,9	27,6	0,54	0,49	1,3
05.03.2021	3,371	118,36	115,16	115,16	24	0	0	78,1	48,8	29,27	0,54	0,49	-0,7
06.03.2021	3,34	119,92	116,73	116,73	24	0	0	77,4	48,8	28,62	0,54	0,49	1,4
07.03.2021	3,217	116,69	113,72	113,72	24	0	0	75,8	47,5	28,3	0,54	0,5	1,7
08.03.2021	3,296	115,14	112,08	112,08	24	0	0	77,7	48,3	29,42	0,54	0,49	0
09.03.2021	3,485	119,88	116,48	116,48	24	0	0	80,4	50,6	29,9	0,54	0,49	-1,7
10.03.2021	3,476	121,32	117,95	117,95	24	0	0	79,5	50	29,48	0,54	0,5	-0,7
11.03.2021	3,34	115,03	111,91	111,91	24	0	0	78,5	48,6	29,83	0,54	0,49	-0,8
12.03.2021	3,078	120,58	117,63	117,63	24	0	0	73,9	47,7	26,19	0,54	0,5	4,6
13.03.2021	2,885	117,78	115,13	115,13	24	0	0	71,2	46,2	25,07	0,54	0,5	4,9
14.03.2021	2,871	114,56	112,01	112,01	24	0	0	70,7	45,1	25,67	0,54	0,5	3,7
15.03.2021	2,964	115,31	112,72	112,72	24	0	0	71,1	44,8	26,32	0,54	0,49	3,2
16.03.2021	2,956	118,65	115,95	115,95	24	0	0	71,1	45,6	25,51	0,54	0,5	2,5
17.03.2021	2,93	112,87	110,23	110,23	24	0	0	71,9	45,3	26,61	0,54	0,5	1,6
18.03.2021	2,929	107,53	105	105	24	0	0	73	45,1	27,9	0,54	0,5	1
19.03.2021	3,138	110,74	107,91	107,91	24	0	0	75,9	46,8	29,11	0,54	0,5	-1,1
20.03.2021	2,997	102,09	99,37	99,37	22	2	1	77,8	47,6	30,17	0,54	0,5	-1,1
21.03.2021	3,254	117,43	114,42	114,42	24	0	0	76	47,6	28,43	0,55	0,49	1,8
22.03.2021	3,414	126,76	123,39	123,39	24	0	0	77,9	50,2	27,68	0,55	0,49	2,6
23.03.2021	3,214	130,94	127,7	127,7	24	0	0	74,7	49,6	25,18	0,54	0,49	-
Итого:	87,656	3313,8	3231,71	3231,71	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,656												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1950,381	90177,02	88062,95	88062,95
23.03.2021	2038,037	93490,82	91294,66	91294,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.03.2021 20:21:07