

#121102#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,047	136,3	133,02	133,02	24	0	0	74	51,1	22,87	0,74	0,51	-
25.02.2025	2,968	133,03	129,93	129,93	24	0	0	72,5	49,7	22,82	0,74	0,51	-
26.02.2025	2,965	142,13	138,85	138,85	24	0	0	72,1	50,8	21,32	0,75	0,5	-
27.02.2025	2,945	146,08	142,73	142,73	24	0	0	72	51,4	20,57	0,74	0,51	-
28.02.2025	2,944	141,04	137,81	137,81	24	0	0	71,9	50,5	21,36	0,74	0,51	-
01.03.2025	3,088	140,96	137,56	137,56	24	0	0	73,6	51,2	22,42	0,75	0,5	-
02.03.2025	3,12	146,55	143,11	143,11	24	0	0	72,9	51,1	21,76	0,74	0,5	-
03.03.2025	3,064	147,17	143,74	143,74	24	0	0	72,3	51	21,3	0,75	0,5	-
04.03.2025	3,006	151,44	147,94	147,94	24	0	0	72	51,7	20,29	0,75	0,5	-
05.03.2025	3,066	154,43	150,84	150,84	24	0	0	72	51,7	20,29	0,76	0,5	-
06.03.2025	3,055	160,07	156,38	156,38	24	0	0	71,9	52,4	19,49	0,76	0,49	-
07.03.2025	3,054	166,13	162,3	162,3	24	0	0	71,9	53,1	18,77	0,76	0,49	-
08.03.2025	3,017	166,14	162,35	162,35	24	0	0	71,9	53,4	18,53	0,76	0,49	-
09.03.2025	3,042	167,35	163,5	163,5	24	0	0	72,1	53,5	18,56	0,76	0,49	-
10.03.2025	3,031	172,48	168,52	168,52	24	0	0	71,8	53,9	17,96	0,75	0,5	-
11.03.2025	2,975	156,79	153,19	153,19	24	0	0	71,6	52,2	19,39	0,76	0,5	-
12.03.2025	3,089	162,93	159,18	159,18	24	0	0	71,9	52,5	19,37	0,76	0,5	-
13.03.2025	3,131	160,14	156,35	156,35	24	0	0	73	53	19,98	0,75	0,5	-
14.03.2025	3,216	157,01	153,16	153,16	24	0	0	74,5	53,6	20,96	0,75	0,5	-
15.03.2025	3,359	151,83	147,97	147,97	24	0	0	75,9	53,2	22,65	0,75	0,5	-
16.03.2025	3,359	152,91	149,05	149,05	24	0	0	75,7	53,2	22,5	0,75	0,5	-
17.03.2025	3,322	151,42	147,52	147,52	24	0	0	76,5	54	22,48	0,75	0,5	-
18.03.2025	3,205	155,95	152,16	152,16	24	0	0	74,3	53,2	21,03	0,76	0,5	-
19.03.2025	3,12	158,75	155,05	155,05	24	0	0	72,5	52,4	20,09	0,76	0,5	-
20.03.2025	3,103	160,68	156,95	156,95	24	0	0	72,2	52,5	19,73	0,76	0,5	-
21.03.2025	3,159	163,78	159,97	159,97	24	0	0	72,2	52,5	19,71	0,76	0,5	-
22.03.2025	3,113	165,42	161,6	161,6	24	0	0	72	52,8	19,23	0,77	0,49	-
23.03.2025	3,102	170,46	166,56	166,56	24	0	0	71,8	53,2	18,57	0,76	0,5	-
Итого:	86,665	4339,37	4237,29	4237,29	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,665												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	2014,614	100260,53	97899,45	97899,45
23.03.2025	2101,279	104599,9	102136,74	102136,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:30:08