

#7347#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8075
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205792
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,882	121,82	119,1	119,1	24	0	0	71	46,8	24,22	0,55	0,49	4,8
25.03.2021	3,016	129,69	126,79	126,79	24	0	0	70,3	46,5	23,78	0,55	0,49	6,9
26.03.2021	2,962	132,42	129,51	129,51	24	0	0	69,7	46,8	22,9	0,54	0,48	5,1
27.03.2021	2,872	130,51	127,67	127,67	24	0	0	69,6	47	22,53	0,52	0,48	8,7
28.03.2021	2,682	110,64	108,29	108,29	23	0	0	68,6	43,9	24,79	0,53	0,48	5,8
29.03.2021	2,87	121,05	118,39	118,39	24	0	0	70,1	45,8	24,25	0,53	0,48	7,8
30.03.2021	2,867	123,45	120,7	120,7	24	0	0	70,5	46,7	23,76	0,54	0,48	9,8
31.03.2021	2,883	130,72	127,83	127,83	24	0	0	69,9	47,4	22,58	0,53	0,48	8,7
01.04.2021	2,773	120,25	117,63	117,63	24	0	0	69,4	45,8	23,59	0,53	0,49	4,7
02.04.2021	2,76	110,73	108,3	108,3	24	0	0	69,7	44,2	25,49	0,53	0,49	3,8
03.04.2021	2,777	110,38	108,01	108,01	24	0	0	69,6	43,9	25,71	0,53	0,49	3,8
04.04.2021	2,815	110,78	108,35	108,35	24	0	0	69,6	43,6	26,01	0,52	0,49	4,2
05.04.2021	2,617	108,08	105,79	105,79	24	0	0	68,2	43,5	24,75	0,52	0,49	2,7
06.04.2021	2,723	107,55	105,19	105,19	24	0	0	70,4	44,5	25,93	0,52	0,49	2,6
07.04.2021	2,642	103,68	101,4	101,4	24	0	0	70,3	44,2	26,07	0,53	0,49	2,8
08.04.2021	2,82	110,6	108,15	108,15	24	0	0	70,5	44,4	26,11	0,53	0,49	4,3
09.04.2021	2,78	114,81	112,26	112,26	24	0	0	70,2	45,4	24,79	0,53	0,49	7,2
10.04.2021	2,774	115,08	112,57	112,57	24	0	0	69,7	45,1	24,65	0,53	0,48	4,9
11.04.2021	2,871	125,71	122,92	122,92	24	0	0	70,2	46,8	23,36	0,54	0,48	10,3
12.04.2021	2,823	128,55	125,76	125,76	24	0	0	69,4	46,9	22,46	0,53	0,48	7,7
13.04.2021	2,704	119,33	116,83	116,83	24	0	0	68,3	45,1	23,16	0,53	0,48	4,7
14.04.2021	2,505	111,85	109,56	109,56	23	1	1	67,4	44,5	22,9	0,53	0,49	4,1
15.04.2021	2,664	113,47	111,1	111,1	24	0	0	68,2	44,2	23,98	0,53	0,48	5,8
16.04.2021	2,683	120	117,5	117,5	24	0	0	67,8	44,9	22,84	0,54	0,48	5,6
17.04.2021	2,825	129,54	126,82	126,82	24	0	0	68	45,7	22,32	0,54	0,48	8,3
18.04.2021	2,78	135,32	132,53	132,53	24	0	0	67,9	46,9	20,99	0,54	0,48	10,4
19.04.2021	2,739	136,47	133,6	133,6	24	0	0	68	47,5	20,52	0,55	0,48	11
20.04.2021	2,729	143,15	140,21	140,21	24	0	0	67,5	48	19,48	0,55	0,48	9,9
21.04.2021	2,839	145,87	142,83	142,83	24	0	0	68,1	48,2	19,86	0,54	0,48	8,6
22.04.2021	2,645	124,54	121,94	121,94	24	0	0	67,8	46,1	21,72	0,53	0,48	4,6
23.04.2021	2,687	122,78	120,24	120,24	24	0	0	67,9	45,5	22,37	0,54	0,48	-
Итого:	86,009	3768,82	3687,77	3687,77	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,009												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	2038,037	93490,82	91294,66	91294,66
23.04.2021	2124,046	97259,64	94982,43	94982,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 16:51:26