

#7339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8075
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205792
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,062	137,97	134,69	134,69	24	0	0	72,8	50	22,75	0,55	0,48	3,9
25.03.2022	3,026	133,87	130,67	130,67	24	0	0	73,1	49,9	23,17	0,55	0,48	7
26.03.2022	3,022	132,51	129,42	129,42	24	0	0	72,7	49,4	23,36	0,54	0,48	6,2
27.03.2022	2,884	122,49	119,59	119,59	23	0	0	73,1	49	24,1	0,55	0,48	5,2
28.03.2022	3,014	134,3	131,1	131,1	24	0	0	72,9	49,9	23,02	0,54	0,48	7
29.03.2022	3,028	130,38	127,26	127,26	24	0	0	73,3	49,5	23,8	0,54	0,49	4
30.03.2022	2,981	118,22	115,29	115,29	24	0	0	74,7	48,8	25,87	0,54	0,48	0,2
31.03.2022	3,163	120,55	117,42	117,42	24	0	0	77	50	26,94	0,54	0,48	-
01.04.2022	3,098	121,4	118,28	118,28	24	0	0	76	49,8	26,18	0,54	0,48	-
02.04.2022	3,13	121,41	118,41	118,41	24	0	0	75	48,6	26,44	0,54	0,48	-
03.04.2022	3,061	121,08	118,12	118,12	24	0	0	74,5	48,6	25,92	0,54	0,48	-
04.04.2022	2,967	119,63	116,76	116,76	24	0	0	73,9	48,5	25,42	0,54	0,48	-
05.04.2022	2,962	121,25	118,33	118,33	24	0	0	73,3	48,3	25,04	0,54	0,48	-
06.04.2022	2,985	123,29	120,35	120,35	24	0	0	73,2	48,3	24,83	0,55	0,48	-
07.04.2022	2,995	138,23	134,92	134,92	24	0	0	73	50,8	22,2	0,55	0,48	-
08.04.2022	3,022	132,86	129,75	129,75	24	0	0	72,9	49,6	23,29	0,55	0,48	-
09.04.2022	3,019	132,75	129,62	129,62	24	0	0	72,8	49,6	23,27	0,55	0,48	-
10.04.2022	3,114	138,28	135,02	135,02	24	0	0	72,9	49,8	23,04	0,54	0,48	-
11.04.2022	3,015	131,86	128,74	128,74	24	0	0	73	49,5	23,44	0,54	0,48	-
12.04.2022	2,927	127,91	124,87	124,87	24	0	0	72,9	49,5	23,46	0,55	0,48	-
13.04.2022	3,029	140,94	137,6	137,6	24	0	0	72,9	50,9	22,02	0,56	0,47	-
14.04.2022	3,062	149,65	146,08	146,08	24	0	0	73,1	52,1	20,96	0,55	0,48	-
15.04.2022	2,992	144,48	141,06	141,06	24	0	0	72,8	51,6	21,22	0,55	0,48	-
16.04.2022	3,094	139,6	136,32	136,32	24	0	0	72,8	50,1	22,68	0,55	0,48	-
17.04.2022	3,046	139,31	136,02	136,02	24	0	0	72,9	50,5	22,39	0,55	0,48	-
18.04.2022	3,002	133,78	130,58	130,58	24	0	0	73,1	50,2	22,99	0,55	0,48	-
19.04.2022	3,056	141,23	137,88	137,88	24	0	0	73	50,8	22,17	0,56	0,47	-
20.04.2022	3,061	150,51	146,91	146,91	24	0	0	73,1	52,2	20,83	0,56	0,47	-
21.04.2022	3,087	157,88	154,1	154,1	24	0	0	73	53	20,03	0,56	0,47	-
22.04.2022	3,059	158,55	154,79	154,79	24	0	0	73	53,3	19,76	0,56	0,47	-
23.04.2022	3,096	156,7	153,02	153,02	24	0	0	72,9	52,6	20,23	0,56	0,47	-
Итого:	94,059	4172,87	4072,97	4072,97	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,059												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	119,824	4705,55	4589,41	4589,41
23.04.2022	213,883	8878,42	8662,38	8662,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 13:40:55