

#7340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205792
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,914	147,23	143,89	143,89	24	0	0	71	50,8	20,25	0,58	0,49	9,5
25.03.2023	2,983	140,6	137,44	137,44	24	0	0	71,1	49,3	21,72	0,58	0,49	7,8
26.03.2023	2,792	130,12	127,16	127,16	23	0	0	71,2	49,2	21,96	0,57	0,49	6
27.03.2023	3,064	126,72	123,65	123,65	24	0	0	73,5	48,7	24,8	0,57	0,49	2,1
28.03.2023	3,354	128,58	125,11	125,11	24	0	0	78,2	51,4	26,8	0,58	0,5	-1,5
29.03.2023	3,159	131,55	128,32	128,32	24	0	0	74,3	49,7	24,62	0,59	0,5	1,7
30.03.2023	3,015	142,83	139,62	139,62	24	0	0	71,2	49,6	21,59	0,6	0,49	7,1
31.03.2023	3,08	151,48	148,04	148,04	24	0	0	71,1	50,3	20,8	0,59	0,49	8,9
01.04.2023	3,065	146,01	142,7	142,7	24	0	0	71,3	49,8	21,48	0,59	0,5	5,2
02.04.2023	3,17	142,12	138,82	138,82	24	0	0	72,1	49,2	22,84	0,58	0,5	3,9
03.04.2023	3,231	132,94	129,65	129,65	24	0	0	74,7	49,8	24,9	0,58	0,5	1,7
04.04.2023	3,164	128,44	125,27	125,27	24	0	0	74,8	49,5	25,27	0,58	0,5	-0,1
05.04.2023	3,147	128,34	125,22	125,22	24	0	0	73,9	48,8	25,12	0,58	0,5	1
06.04.2023	3,053	128,4	125,4	125,4	24	0	0	72,5	48,2	24,35	0,6	0,49	2,3
07.04.2023	3,065	149,9	146,51	146,51	24	0	0	71,1	50,2	20,91	0,6	0,49	9,6
08.04.2023	3,047	159,55	155,99	155,99	24	0	0	70,8	51,2	19,53	0,6	0,49	10,3
09.04.2023	3,072	156,77	153,25	153,25	24	0	0	70,9	50,8	20,04	0,6	0,49	8,2
10.04.2023	3,059	155,76	152,27	152,27	24	0	0	70,7	50,6	20,09	0,6	0,49	7,9
11.04.2023	3,085	161,79	158,13	158,13	24	0	0	71	51,5	19,5	0,61	0,48	10
12.04.2023	3,082	166,09	162,38	162,38	24	0	0	70,9	51,9	18,96	0,61	0,48	11,3
13.04.2023	3,077	164,92	161,17	161,17	24	0	0	71	51,9	19,07	0,61	0,48	9,5
14.04.2023	2,984	165,37	161,65	161,65	24	0	0	70,8	52,4	18,45	0,6	0,49	11
15.04.2023	3,067	161,19	157,58	157,58	24	0	0	71	51,6	19,47	0,59	0,49	10,4
16.04.2023	3,007	144,08	140,83	140,83	24	0	0	71	49,6	21,36	0,59	0,49	6,1
17.04.2023	2,999	146,85	143,51	143,51	24	0	0	71,2	50,3	20,9	0,6	0,49	7,2
18.04.2023	2,972	152,56	149,14	149,14	24	0	0	71	51	19,94	0,58	0,48	9,5
19.04.2023	3,009	148,64	145,3	145,3	24	0	0	71,1	50,4	20,71	0,56	0,45	-
20.04.2023	1,935	105,11	102,75	102,75	24	0	0	70,6	51,7	18,82	0,55	0,43	-
21.04.2023	0,781	60,03	58,66	58,66	24	0	0	70,1	56,8	13,29	0,55	0,43	-
22.04.2023	0,779	59,25	58	58	24	0	0	70	56,5	13,42	0,55	0,43	-
23.04.2023	0,803	59,36	58,08	58,08	24	0	0	69,9	56,1	13,8	0,54	0,43	-
Итого:	87,014	4222,58	4125,49	4125,49	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,014												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	664,549	31011,31	30280,98	30280,98
23.04.2023	751,563	35233,89	34406,47	34406,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 12:41:54