

#79932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,233	148,98	145,59	145,59	24	0	0	71,2	49,1	22,19	0,7	0,51	3,6
25.03.2024	3,307	155,1	151,54	151,54	24	0	0	71,6	49,8	21,8	0,71	0,51	3,9
26.03.2024	3,293	161,29	157,61	157,61	24	0	0	71,8	50,9	20,87	0,72	0,5	5,5
27.03.2024	3,248	170,14	166,28	166,28	24	0	0	71,4	51,9	19,51	0,72	0,5	9,1
28.03.2024	3,141	173,52	169,7	169,7	24	0	0	70,2	51,7	18,48	0,72	0,5	11,8
29.03.2024	3,201	176,06	172,17	172,17	24	0	0	70,2	51,6	18,56	0,73	0,5	10,7
30.03.2024	3,249	183,89	179,74	179,74	24	0	0	71,2	53,1	18,07	0,73	0,49	13,4
31.03.2024	3,05	177,83	173,8	173,8	23	0	0	71,2	53,7	17,51	0,72	0,49	16,7
01.04.2024	3,087	184,32	180,17	180,17	24	0	0	70,9	53,8	17,09	0,71	0,5	-
02.04.2024	3,106	172,04	168,19	168,19	24	0	0	70,7	52,3	18,44	0,69	0,51	-
03.04.2024	3,215	146,18	142,79	142,79	24	0	0	72,2	49,7	22,5	0,7	0,51	-
04.04.2024	3,353	152,64	148,99	148,99	24	0	0	73,1	50,7	22,48	0,71	0,5	-
05.04.2024	3,275	167,1	163,31	163,31	24	0	0	71,2	51,1	20,03	0,72	0,5	-
06.04.2024	3,256	171,26	167,41	167,41	24	0	0	71,1	51,7	19,42	0,72	0,5	-
07.04.2024	3,227	173,36	169,44	169,44	24	0	0	71,2	52,2	19,01	0,72	0,5	-
08.04.2024	3,186	178,35	174,3	174,3	24	0	0	71,2	53	18,24	0,71	0,48	-
09.04.2024	3,067	180,55	176,48	176,48	24	0	0	71,2	53,9	17,34	0,64	0,45	-
10.04.2024	1,91	100,2	97,93	97,93	24	0	0	71,4	51,9	19,47	0,64	0,43	-
11.04.2024	0,908	58,76	57,48	57,48	24	0	0	70,1	54,4	15,72	0,64	0,43	-
12.04.2024	0,871	61,28	59,89	59,89	24	0	0	70,1	55,6	14,5	0,65	0,43	-
13.04.2024	0,898	61,91	60,47	60,47	24	0	0	69,8	55	14,79	0,64	0,43	-
14.04.2024	0,906	61,43	60,06	60,06	24	0	0	69,8	54,7	15,05	0,64	0,43	-
15.04.2024	0,914	59,96	58,72	58,72	24	0	0	69,7	54,1	15,55	0,63	0,43	-
16.04.2024	0,911	57,56	56,31	56,31	24	0	0	69,7	53,6	16,15	0,63	0,44	-
17.04.2024	0,908	53,03	51,92	51,92	24	0	0	69,5	52	17,49	0,63	0,46	-
18.04.2024	1,107	48,82	47,77	47,77	24	0	0	70,1	46,9	23,17	0,65	0,47	-
19.04.2024	0,924	48,15	47,07	47,07	24	0	0	71	51,4	19,61	0,64	0,47	-
20.04.2024	0,935	46,65	45,6	45,6	24	0	0	71,1	50,6	20,49	0,64	0,48	-
21.04.2024	0,952	45,09	44,13	44,13	24	0	0	71	49,4	21,64	0,63	0,47	-
22.04.2024	0,941	42,45	41,49	41,49	24	0	0	71,3	48,6	22,73	0,65	0,48	-
23.04.2024	0,999	44,43	43,44	43,44	24	0	0	72,5	49,6	22,92	0,65	0,47	-
Итого:	68,578	3662,33	3579,79	3579,79	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,578												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1397,432	67497,57	65903,19	65903,19
23.04.2024	1466,01	71159,9	69482,98	69482,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.04.2024 7:12:38