

#126197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,049	158,7	155,02	155,02	24	0	0	72,1	52,5	19,63	0,76	0,5	5,5
25.03.2025	3,091	162,8	159,06	159,06	24	0	0	72,1	52,7	19,39	0,76	0,5	4,4
26.03.2025	3,108	162,2	158,47	158,47	24	0	0	72	52,4	19,57	0,76	0,5	6,9
27.03.2025	3,087	163,91	160,1	160,1	24	0	0	72	52,8	19,24	0,77	0,49	5,7
28.03.2025	3,115	173,43	169,44	169,44	24	0	0	72	53,7	18,34	0,77	0,49	8,9
29.03.2025	3,041	175,33	171,26	171,26	24	0	0	72	54,3	17,71	0,77	0,49	9,9
30.03.2025	2,914	162,98	159,25	159,25	23	0	0	71,8	53,6	18,26	0,76	0,5	6,8
31.03.2025	3,036	165,6	161,81	161,81	24	0	0	72	53,3	18,72	0,76	0,5	5,9
01.04.2025	3,047	158,54	154,84	154,84	24	0	0	72,5	52,8	19,64	0,75	0,49	-
02.04.2025	3,035	160,89	157,14	157,14	24	0	0	72,3	53	19,27	0,76	0,48	-
03.04.2025	3,007	170,38	166,43	166,43	24	0	0	72,2	54,2	18,01	0,76	0,48	-
04.04.2025	3,022	167,52	163,59	163,59	24	0	0	72,6	54,2	18,43	0,74	0,49	-
05.04.2025	3,043	151,12	147,55	147,55	24	0	0	73,2	52,6	20,58	0,74	0,49	-
06.04.2025	3,257	146,37	142,68	142,68	24	0	0	75,6	52,9	22,78	0,74	0,49	-
07.04.2025	3,155	150,28	146,62	146,62	24	0	0	74,4	52,9	21,49	0,74	0,49	-
08.04.2025	3,062	150,7	147,14	147,14	24	0	0	73	52,2	20,78	0,74	0,49	-
09.04.2025	2,998	150,06	146,55	146,55	24	0	0	72,7	52,3	20,42	0,74	0,5	-
10.04.2025	3,046	144,04	140,61	140,61	24	0	0	73,2	51,6	21,62	0,75	0,49	-
11.04.2025	3,045	155,01	151,4	151,4	24	0	0	72,6	52,5	20,08	0,75	0,49	-
12.04.2025	3,094	163,48	159,64	159,64	24	0	0	72,6	53,3	19,34	0,76	0,48	-
13.04.2025	3,041	176,14	172,04	172,04	24	0	0	72,4	54,8	17,63	0,76	0,47	-
14.04.2025	2,976	179,08	174,91	174,91	24	0	0	72,2	55,3	16,97	0,74	0,46	-
15.04.2025	2,865	175,08	171,13	171,13	24	0	0	71,3	54,6	16,69	0,74	0,45	-
16.04.2025	2,169	140,89	137,65	137,65	24	0	0	71,7	56	15,72	0,72	0,43	-
17.04.2025	0,702	66,39	64,86	64,86	24	0	0	71,2	60,4	10,78	0,7	0,43	-
18.04.2025	0,661	61,04	59,6	59,6	24	0	0	71,1	60	11,09	0,7	0,43	-
19.04.2025	0,744	62,69	61,26	61,26	24	0	0	70,9	58,9	12,08	0,7	0,43	-
20.04.2025	0,722	61,02	59,63	59,63	24	0	0	70,6	58,5	12,08	0,68	0,43	-
21.04.2025	0,733	54,24	53,03	53,03	24	0	0	69,4	55,6	13,79	0,69	0,44	-
22.04.2025	0,708	55,06	53,85	53,85	24	0	0	71,4	58,3	13,11	0,68	0,44	-
23.04.2025	0,746	53,56	52,36	52,36	24	0	0	71,6	57,3	14,25	0,68	0,44	-
Итого:	77,319	4278,53	4178,92	4178,92	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,319												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2101,279	104599,9	102136,74	102136,74
23.04.2025	2178,598	108878,43	106315,66	106315,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:36:30