

#7346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8075
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205792
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,775	125,41	122,85	122,85	24	0	0	67,5	44,9	22,6	0,53	0,49	4
25.04.2021	2,771	118,67	116,21	116,21	24	0	0	67,9	44,1	23,87	0,53	0,49	3,7
26.04.2021	2,581	107,11	104,89	104,89	24	0	0	67,6	43	24,63	0,53	0,49	2,9
27.04.2021	2,668	110,75	108,44	108,44	24	0	0	68,2	43,6	24,61	0,53	0,49	4,1
28.04.2021	2,728	119,72	117,22	117,22	24	0	0	67,7	44,4	23,3	0,53	0,48	6,7
29.04.2021	2,796	128,15	125,48	125,48	24	0	0	68	45,8	22,29	0,48	0,43	9,3
30.04.2021	1,537	75,75	74,19	74,19	24	0	0	67,3	46,6	20,71	0,51	0,42	7
01.05.2021	0,88	61,46	60,26	60,26	24	0	0	66,6	52	14,6	0,51	0,42	7,3
02.05.2021	0,834	62,22	61,02	61,02	24	0	0	66,1	52,4	13,69	0,51	0,42	6,2
03.05.2021	0,863	61,96	60,76	60,76	24	0	0	66,4	52,2	14,22	0,49	0,42	5,8
04.05.2021	0,783	53,94	52,9	52,9	24	0	0	64,8	50	14,81	0,51	0,42	9,6
05.05.2021	0,848	58,76	57,56	57,56	24	0	0	66,8	52,1	14,7	0,51	0,42	10,4
06.05.2021	0,858	60,18	58,98	58,98	24	0	0	66,5	51,9	14,57	0,52	0,42	6,9
07.05.2021	0,899	61,08	59,84	59,84	24	0	0	66,9	51,8	15,08	0,52	0,42	6,9
08.05.2021	0,887	61,29	60,09	60,09	24	0	0	66,6	51,8	14,77	0,52	0,42	6,3
09.05.2021	0,839	63	61,8	61,8	24	0	0	66,8	53,2	13,59	0,52	0,42	11,1
10.05.2021	0,896	63,34	62,14	62,14	24	0	0	66,6	52,1	14,42	0,52	0,42	17,8
11.05.2021	0,838	64,57	63,3	63,3	24	0	0	66,8	53,6	13,23	0,39	0,36	19,7
12.05.2021	0,112	19,68	19,31	19,31	24	0	1	62,2	57,1	5,11	0,51	0,42	19,2
13.05.2021	0,822	60,92	59,74	59,74	24	0	0	66,5	52,8	13,78	0,51	0,43	9,9
14.05.2021	0,776	59,74	58,53	58,53	24	0	0	66,6	53,3	13,27	0,51	0,43	10,6
15.05.2021	0,762	56,38	55,18	55,18	24	0	0	67	53,2	13,82	0,51	0,43	10
16.05.2021	0,833	55,94	54,77	54,77	24	0	0	66,5	51,2	15,25	0,51	0,43	12,5
17.05.2021	0,791	57,37	56,17	56,17	24	0	0	67	52,9	14,1	0,5	0,42	14,5
18.05.2021	0,708	53,89	52,82	52,82	24	0	0	66,7	53,3	13,41	0,49	0,43	11,4
19.05.2021	0,794	50,69	49,7	49,7	24	0	0	66,4	50,5	15,94	0,49	0,42	10,4
20.05.2021	0,785	51,85	50,87	50,87	24	0	0	66,6	51,2	15,46	0,49	0,42	-
21.05.2021	0,777	51,63	50,62	50,62	24	0	0	66,6	51,2	15,34	0,49	0,42	14
22.05.2021	0,764	52,11	51,14	51,14	24	0	0	66,5	51,5	14,94	0,49	0,42	-
23.05.2021	0,82	52,32	51,27	51,27	24	0	0	67	51	15,95	0,49	0,42	-
Итого:	36,025	2079,88	2038,05	2038,05	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,025												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2124,046	97259,64	94982,43	94982,43
23.05.2021	2160,071	99339,52	97020,48	97020,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 8:11:11