

#7343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,762	54,44	53,21	53,21	24	0	0	69,9	55,6	14,33	0,54	0,44	-
25.04.2023	0,742	51,39	50,2	50,2	24	0	0	69,9	55,2	14,73	0,53	0,44	-
26.04.2023	0,759	49,35	48,29	48,29	24	0	0	69,9	54,2	15,71	0,53	0,44	-
27.04.2023	0,765	48,06	47,05	47,05	24	0	0	69,7	53,5	16,28	0,53	0,44	-
28.04.2023	0,752	48,36	47,33	47,33	24	0	0	70	54,1	15,89	0,53	0,44	-
29.04.2023	0,739	48,93	47,85	47,85	24	0	0	69,9	54,5	15,36	0,53	0,44	-
30.04.2023	0,759	48,78	47,7	47,7	24	0	0	70	54,1	15,91	0,53	0,44	-
01.05.2023	0,805	48,68	47,66	47,66	24	0	0	70	53,1	16,9	0,53	0,44	-
02.05.2023	0,751	49,15	48,03	48,03	24	0	0	70,1	54,5	15,62	0,53	0,43	-
03.05.2023	0,772	50,51	49,41	49,41	24	0	0	69,8	54,2	15,62	0,54	0,43	-
04.05.2023	0,767	54,58	53,4	53,4	24	0	0	70,1	55,8	14,34	0,54	0,43	-
05.05.2023	0,819	55,1	53,9	53,9	24	0	0	70	54,7	15,21	0,54	0,43	-
06.05.2023	0,789	55,2	54	54	24	0	0	70,1	55,5	14,58	0,55	0,43	-
07.05.2023	0,807	55,76	54,56	54,56	24	0	0	70,1	55,3	14,75	0,55	0,43	-
08.05.2023	0,804	56,38	55,18	55,18	24	0	0	70,1	55,6	14,53	0,55	0,43	-
09.05.2023	0,83	57,03	55,83	55,83	24	0	0	70	55,2	14,83	0,55	0,44	-
10.05.2023	0,778	53,84	52,63	52,63	24	0	0	70,2	55,5	14,72	0,55	0,44	-
11.05.2023	0,77	51,1	49,91	49,91	24	0	0	70	54,6	15,39	0,54	0,44	-
12.05.2023	0,79	51,49	50,3	50,3	24	0	0	70,2	54,5	15,76	0,54	0,44	-
13.05.2023	0,793	51,63	50,43	50,43	24	0	0	69,9	54,2	15,75	0,55	0,44	-
14.05.2023	0,762	52,07	50,87	50,87	24	0	0	70,4	55,4	14,95	0,54	0,44	-
15.05.2023	0,739	50,85	49,69	49,69	24	0	0	70,1	55,2	14,91	0,55	0,44	-
16.05.2023	0,757	53,12	51,92	51,92	24	0	0	70,3	55,8	14,51	0,55	0,44	-
17.05.2023	0,768	52,93	51,73	51,73	24	0	0	70,1	55,2	14,84	0,55	0,44	-
18.05.2023	0,769	52,86	51,69	51,69	24	0	0	70,2	55,3	14,91	0,55	0,44	-
19.05.2023	0,755	53,67	52,47	52,47	24	0	0	70,1	55,7	14,37	0,55	0,44	-
20.05.2023	0,772	54,03	52,83	52,83	24	0	0	70,4	55,8	14,64	0,55	0,44	-
21.05.2023	0,768	53,88	52,68	52,68	24	0	0	70,1	55,6	14,56	0,56	0,44	-
22.05.2023	0,755	54,2	53	53	24	0	0	70,4	56,2	14,22	0,56	0,44	-
23.05.2023	0,698	54,24	53,04	53,04	24	0	0	70,2	57	13,17	0,56	0,44	-
Итого:	23,096	1571,61	1536,79	1536,79	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,096												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	751,563	35233,89	34406,47	34406,47
23.05.2023	774,659	36805,5	35943,26	35943,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.05.2023 8:05:12