

#83932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,983	46,4	45,34	45,34	24	0	0	71,3	49,7	21,63	0,65	0,47	4,9
25.04.2024	1,008	49,97	48,84	48,84	24	0	0	71	50,3	20,63	0,65	0,46	6,4
26.04.2024	0,992	53,04	51,83	51,83	24	0	0	71,5	52,4	19,11	0,67	0,46	7,8
27.04.2024	0,958	59,2	57,86	57,86	24	0	0	71,1	54,6	16,54	0,67	0,46	12,1
28.04.2024	0,983	61,01	59,6	59,6	24	0	0	70,7	54,3	16,46	0,67	0,46	14,6
29.04.2024	0,93	60,33	58,91	58,91	24	0	0	70,9	55,1	15,79	0,67	0,45	16,9
30.04.2024	0,95	61,37	59,93	59,93	24	0	0	71,3	55,5	15,79	0,65	0,45	16,1
01.05.2024	0,933	57,35	56,04	56,04	24	0	0	70,6	54	16,62	0,64	0,43	-
02.05.2024	0,891	57,46	56,14	56,14	24	0	0	70,4	54,5	15,84	0,64	0,43	-
03.05.2024	0,912	62,17	60,76	60,76	24	0	0	69,6	54,6	15	0,65	0,43	-
04.05.2024	0,926	62,83	61,39	61,39	24	0	0	70,8	55,7	15,05	0,65	0,43	-
05.05.2024	0,957	63,22	61,78	61,78	24	0	0	70,8	55,4	15,44	0,64	0,43	-
06.05.2024	0,827	58,34	57,02	57,02	24	0	0	70,2	55,7	14,49	0,63	0,43	-
07.05.2024	0,904	55,7	54,5	54,5	24	0	0	69,6	53	16,52	0,63	0,43	-
08.05.2024	0,854	55,68	54,48	54,48	24	0	0	69,7	54,1	15,62	0,63	0,43	-
09.05.2024	0,92	56,3	55,1	55,1	24	0	0	69,9	53,2	16,67	0,64	0,43	-
10.05.2024	0,93	56,5	55,3	55,3	24	0	0	69,8	53,1	16,77	0,63	0,43	-
11.05.2024	0,9	56,02	54,82	54,82	24	0	0	69,5	53,1	16,44	0,63	0,43	-
12.05.2024	0,945	55,88	54,68	54,68	24	0	0	69,5	52,3	17,24	0,64	0,43	-
13.05.2024	0,896	56,41	55,21	55,21	24	0	0	69,8	53,6	16,2	0,64	0,43	-
14.05.2024	0,883	57,42	56,2	56,2	24	0	0	70	54,3	15,69	0,64	0,43	-
15.05.2024	0,875	56,49	55,29	55,29	24	0	0	69,5	53,7	15,8	0,64	0,43	-
16.05.2024	0,914	55,79	54,59	54,59	24	0	0	70	53,3	16,69	0,63	0,43	-
17.05.2024	0,871	55,38	54,18	54,18	24	0	0	70	54	16,02	0,63	0,43	-
18.05.2024	0,838	55,66	54,46	54,46	24	0	0	70,3	55	15,33	0,63	0,43	-
19.05.2024	0,889	55,16	53,96	53,96	24	0	0	69,8	53,3	16,45	0,63	0,43	-
20.05.2024	0,846	55,2	54	54	24	0	0	70,2	54,6	15,59	0,63	0,43	-
21.05.2024	0,816	55,05	53,85	53,85	24	0	0	70,1	55	15,17	0,63	0,43	-
22.05.2024	0,816	55,16	53,96	53,96	24	0	0	70,5	55,4	15,11	0,63	0,43	-
23.05.2024	0,867	55,24	54,04	54,04	24	0	0	69,9	53,9	16,03	0,63	0,43	-
Итого:	27,214	1701,73	1664,06	1664,06	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,214												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	1466,01	71159,9	69482,98	69482,98
23.05.2024	1493,224	72861,63	71147,04	71147,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2024 8:53:11