

#130761#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,709	52,64	51,44	51,44	24	0	0	71,5	57,7	13,78	0,68	0,44	-
25.04.2025	0,768	52,94	51,74	51,74	24	0	0	71,4	56,6	14,75	0,68	0,44	-
26.04.2025	0,748	54,4	53,2	53,2	24	0	0	71,6	57,6	14,01	0,68	0,44	-
27.04.2025	0,748	53,04	51,84	51,84	24	0	0	71,4	57,1	14,34	0,69	0,44	-
28.04.2025	0,711	54,83	53,63	53,63	24	0	0	71,5	58,3	13,22	0,69	0,44	-
29.04.2025	0,717	55,13	53,93	53,93	24	0	0	71,6	58,4	13,26	0,69	0,44	-
30.04.2025	0,701	55,33	54,08	54,08	24	0	0	71,8	58,9	12,9	0,69	0,44	-
01.05.2025	0,724	56,57	55,28	55,28	24	0	0	71,7	58,6	13,07	0,69	0,44	-
02.05.2025	0,738	56,5	55,27	55,27	24	0	0	71,4	58,1	13,27	0,68	0,44	-
03.05.2025	0,611	48,04	47,02	47,02	21	3	1	70,3	57,3	12,98	0,69	0,44	-
04.05.2025	0,791	56,11	54,88	54,88	24	0	0	71,9	57,6	14,35	0,69	0,44	-
05.05.2025	0,71	55,66	54,44	54,44	24	0	0	71,7	58,7	12,96	0,68	0,45	-
06.05.2025	0,742	47,89	46,87	46,87	24	0	0	68	52,1	15,84	0,69	0,45	-
07.05.2025	0,725	50,05	48,85	48,85	24	0	0	72,1	57,3	14,8	0,69	0,45	-
08.05.2025	0,771	50,23	49,03	49,03	24	0	0	72,5	56,8	15,66	0,69	0,45	-
09.05.2025	0,756	50,15	48,95	48,95	24	0	0	72,4	57	15,38	0,69	0,45	-
10.05.2025	0,717	50,12	48,92	48,92	24	0	0	72,5	57,9	14,62	0,69	0,45	-
11.05.2025	0,805	49,86	48,66	48,66	24	0	0	72,1	55,5	16,53	0,69	0,45	-
12.05.2025	0,733	50,94	49,74	49,74	24	0	0	72,5	57,8	14,74	0,69	0,45	-
13.05.2025	0,699	51,36	50,16	50,16	24	0	0	72,3	58,3	13,92	0,68	0,44	-
14.05.2025	0,728	47,43	46,35	46,35	24	0	0	71,9	56,3	15,63	0,67	0,45	-
15.05.2025	0,715	44,56	43,6	43,6	24	0	0	71,1	54,7	16,37	0,67	0,45	-
16.05.2025	0,681	45,33	44,37	44,37	24	0	0	71,2	55,8	15,33	0,67	0,45	-
17.05.2025	0,704	45,57	44,57	44,57	24	0	0	71,7	55,9	15,77	0,67	0,45	-
18.05.2025	0,727	45,44	44,46	44,46	24	0	0	71,7	55,4	16,38	0,65	0,43	-
19.05.2025	0,586	38,95	38,11	38,11	24	0	1	71	55,6	15,38	0,62	0,42	-
20.05.2025	0,533	30,34	29,67	29,67	24	0	1	70,8	52,8	17,92	0,67	0,45	-
21.05.2025	0,676	41,64	40,68	40,68	24	0	0	71,4	54,8	16,61	0,67	0,45	-
22.05.2025	0,65	43,36	42,4	42,4	24	0	0	71,5	56,2	15,28	0,67	0,45	-
23.05.2025	0,69	43,83	42,87	42,87	24	0	0	71,3	55,2	16,12	0,67	0,45	-
Итого:	21,314	1478,24	1445,01	1445,01	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,314												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	2178,598	108878,43	106315,66	106315,66
23.05.2025	2199,912	110356,67	107760,67	107760,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:56:02