

#7336#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205792
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,255	51,24	50,08	50,08	24	0	1	71,4	46,4	25,03	0,48	0,4	-
27.04.2022	0,805	55,25	53,95	53,95	24	0	0	71,9	57	14,92	0,49	0,41	-
28.04.2022	0,79	54,3	53,07	53,07	24	0	0	71,9	57	14,9	0,5	0,41	-
29.04.2022	0,811	57,69	56,35	56,35	24	0	0	71,6	57,2	14,4	0,51	0,41	-
30.04.2022	0,894	61,87	60,43	60,43	24	0	0	71,6	56,8	14,79	0,5	0,41	-
01.05.2022	0,834	61,43	59,99	59,99	24	0	0	71,6	57,7	13,91	0,5	0,41	-
02.05.2022	0,84	61,32	59,88	59,88	24	0	0	71,4	57,4	14	0,5	0,41	-
03.05.2022	0,882	61,24	59,8	59,8	24	0	0	71,6	56,8	14,76	0,5	0,41	-
04.05.2022	0,82	61,5	60,06	60,06	24	0	0	71,4	57,7	13,63	0,51	0,41	-
05.05.2022	0,817	62,75	61,31	61,31	24	0	0	71,6	58,3	13,31	0,51	0,41	-
06.05.2022	0,841	63,66	62,22	62,22	24	0	0	71,4	57,9	13,49	0,5	0,41	-
07.05.2022	0,808	61,45	60,01	60,01	24	0	0	71,7	58,2	13,45	0,5	0,41	-
08.05.2022	0,802	61,35	59,91	59,91	24	0	0	71,4	58,1	13,34	0,5	0,41	-
09.05.2022	0,832	61,76	60,32	60,32	24	0	0	71,7	58	13,76	0,5	0,41	-
10.05.2022	0,868	61,13	59,69	59,69	24	0	0	71,5	57	14,53	0,5	0,41	-
11.05.2022	0,817	61,25	59,81	59,81	24	0	0	71,7	58,1	13,64	0,5	0,41	-
12.05.2022	0,818	60,87	59,43	59,43	24	0	0	71,3	57,6	13,73	0,5	0,41	-
13.05.2022	0,785	61,21	59,77	59,77	24	0	0	71,6	58,5	13,12	0,5	0,41	-
14.05.2022	0,802	61,36	59,92	59,92	24	0	0	71,4	58	13,39	0,5	0,41	-
15.05.2022	0,848	61,17	59,73	59,73	24	0	0	71,7	57,5	14,17	0,5	0,41	-
16.05.2022	0,793	60,81	59,37	59,37	24	0	0	71,4	58,1	13,34	0,5	0,41	-
17.05.2022	0,77	60,63	59,19	59,19	24	0	0	71,5	58,5	12,99	0,5	0,41	-
18.05.2022	0,773	60,22	58,78	58,78	24	0	0	71,4	58,3	13,14	0,5	0,41	-
19.05.2022	0,78	61,5	60,06	60,06	24	0	0	72,4	59,4	12,99	0,5	0,41	-
20.05.2022	0,76	60,16	58,72	58,72	24	0	0	71,4	58,5	12,95	0,5	0,41	-
21.05.2022	0,76	58,97	57,55	57,55	24	0	0	71,6	58,3	13,24	0,5	0,41	-
22.05.2022	0,819	59,13	57,71	57,71	24	0	0	71,3	57,2	14,17	0,5	0,41	-
23.05.2022	0,77	59,81	58,37	58,37	24	0	0	71,6	58,4	13,18	0,5	0,41	-
Итого:	23,194	1685,03	1645,48	1645,48	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,194												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	219,897	9160,05	8937,4	8937,4
23.05.2022	243,091	10845,08	10582,88	10582,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 8:11:02