

#7337#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8075
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205792
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,744	60,13	58,69	58,69	24	0	0	71,1	58,5	12,65	0,5	0,41	-
25.05.2022	0,735	60,81	59,38	59,38	24	0	0	70,6	58,2	12,38	0,51	0,41	-
26.05.2022	0,706	62,84	61,4	61,4	24	0	0	70,4	58,9	11,47	0,51	0,41	-
27.05.2022	0,748	62,71	61,31	61,31	24	0	0	70,5	58,2	12,22	0,5	0,41	-
28.05.2022	0,771	59,87	58,54	58,54	24	0	0	70	56,8	13,18	0,51	0,41	-
29.05.2022	0,793	63,81	62,37	62,37	24	0	0	70,6	57,9	12,71	0,51	0,41	-
30.05.2022	0,778	63,77	62,33	62,33	24	0	0	70,6	58,1	12,45	0,51	0,41	-
31.05.2022	0,738	62,13	60,73	60,73	24	0	0	70,6	58,5	12,12	0,5	0,41	-
01.06.2022	0,753	61,2	59,79	59,79	24	0	0	70,2	57,7	12,56	0,51	0,41	-
02.06.2022	0,786	63,16	61,72	61,72	24	0	0	70,5	57,8	12,75	0,5	0,4	-
03.06.2022	0,715	61,81	60,37	60,37	24	0	0	70,4	58,6	11,83	0,5	0,4	-
04.06.2022	0,741	62,23	60,79	60,79	24	0	0	70,5	58,2	12,23	0,5	0,4	-
05.06.2022	0,581	50,34	49,21	49,21	24	0	0	70,5	58,7	11,78	0,5	0,4	-
06.06.2022	0,058	4,78	4,77	4,77	24	0	0	70,5	58,2	12,28	0,5	0,4	-
07.06.2022	0,058	4,8	4,77	4,77	24	0	0	70,5	58,3	12,17	0,5	0,4	-
08.06.2022	0,216	14,77	14,49	14,49	24	0	0	70,6	55,8	14,75	0,5	0,4	-
09.06.2022	0,74	62,91	61,47	61,47	24	0	0	70,5	58,4	12,03	0,51	0,4	-
10.06.2022	0,374	35,44	34,67	34,67	24	0	0	70,6	59,9	10,76	0,5	0,4	-
11.06.2022	0,065	5,22	5,16	5,16	24	0	0	71	58,5	12,55	0,51	0,4	-
12.06.2022	0,07	6,39	6,27	6,27	24	0	0	70,7	59,4	11,32	0,5	0,4	-
13.06.2022	0,062	4,87	4,83	4,83	24	0	0	70,7	57,7	12,97	0,5	0,4	-
14.06.2022	0,182	15,13	14,8	14,8	24	0	0	68,5	56,2	12,27	0,5	0,4	-
15.06.2022	0,098	7,78	7,65	7,65	24	0	0	70,1	57,3	12,78	0,5	0,4	-
16.06.2022	0,057	4,7	4,69	4,69	24	0	0	70,8	58,3	12,52	0,5	0,4	-
17.06.2022	0,062	4,93	4,91	4,91	24	0	0	70,8	58,6	12,21	0,5	0,4	-
18.06.2022	0,059	4,82	4,78	4,78	24	0	0	70,9	59,1	11,8	0,5	0,4	-
19.06.2022	0,061	4,93	4,89	4,89	24	0	0	70,8	58,3	12,54	0,5	0,4	-
20.06.2022	0,058	4,86	4,83	4,83	24	0	1	70,8	59,3	11,56	0,5	0,4	-
21.06.2022	0,096	7,46	7,31	7,31	24	0	0	70,7	57,9	12,85	0,5	0,4	-
22.06.2022	0,061	5,24	5,18	5,18	24	0	0	70,7	59	11,74	0,41	0,37	-
23.06.2022	0,122	5,79	5,73	5,73	24	0	1	63,6	42,5	21,05	0,5	0,4	-
Итого:	12,088	999,63	977,83	977,83	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,088												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	243,091	10845,08	10582,88	10582,88
23.06.2022	255,179	11844,71	11560,71	11560,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.06.2022 7:59:14