

#88269#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,831	55,13	53,93	53,93	24	0	0	70,2	54,8	15,36	0,64	0,43	-
25.05.2024	0,856	55,69	54,49	54,49	24	0	0	70,2	54,5	15,68	0,64	0,43	-
26.05.2024	0,81	55,6	54,4	54,4	24	0	0	70,2	55,4	14,84	0,64	0,43	-
27.05.2024	0,841	55,55	54,35	54,35	24	0	0	70	54,5	15,48	0,64	0,43	-
28.05.2024	0,8	55,7	54,5	54,5	24	0	0	70,2	55,6	14,63	0,64	0,43	-
29.05.2024	0,814	56,81	55,61	55,61	24	0	0	70,2	55,6	14,6	0,64	0,43	-
30.05.2024	0,812	57,4	56,16	56,16	24	0	0	70	55,6	14,46	0,64	0,43	-
31.05.2024	0,836	57,92	56,67	56,67	24	0	0	70,2	55,4	14,74	0,64	0,43	-
01.06.2024	0,798	57,38	56,17	56,17	24	0	0	70,1	56	14,15	0,64	0,43	-
02.06.2024	0,821	56,43	55,23	55,23	24	0	0	70	55,2	14,8	0,64	0,43	-
03.06.2024	0,827	56,47	55,27	55,27	24	0	0	70	55,1	14,96	0,64	0,43	-
04.06.2024	0,854	57,98	56,74	56,74	24	0	0	69,9	54,9	15,01	0,65	0,43	-
05.06.2024	0,841	58,84	57,59	57,59	24	0	0	70,2	55,6	14,58	0,64	0,43	-
06.06.2024	0,832	57,98	56,74	56,74	24	0	0	70,2	55,5	14,64	0,64	0,43	-
07.06.2024	0,842	57,66	56,45	56,45	24	0	0	70	55,1	14,86	0,65	0,43	-
08.06.2024	0,848	58,35	57,12	57,12	24	0	0	70	55,2	14,8	0,65	0,43	-
09.06.2024	0,852	58,36	57,16	57,16	24	0	0	70	55,1	14,86	0,64	0,43	-
10.06.2024	0,833	58	56,75	56,75	24	0	0	70,1	55,5	14,64	0,64	0,43	-
11.06.2024	0,819	58,06	56,82	56,82	24	0	0	70	55,6	14,39	0,64	0,43	-
12.06.2024	0,861	58,06	56,82	56,82	24	0	0	69,9	54,8	15,1	0,65	0,43	-
13.06.2024	0,874	58,4	57,16	57,16	24	0	0	70	54,7	15,27	0,65	0,43	-
14.06.2024	0,863	58,87	57,6	57,6	24	0	0	70,1	55,1	14,97	0,65	0,43	-
15.06.2024	0,831	59,21	57,95	57,95	24	0	0	70,1	55,8	14,33	0,65	0,43	-
16.06.2024	0,844	59,65	58,38	58,38	24	0	0	70	55,6	14,42	0,65	0,43	-
17.06.2024	0,848	58,66	57,4	57,4	24	0	0	70,2	55,5	14,74	0,65	0,43	-
18.06.2024	0,78	58,34	57,11	57,11	24	0	0	70	56,4	13,61	0,65	0,43	-
19.06.2024	0,843	58,77	57,53	57,53	24	0	0	69,9	55,3	14,64	0,65	0,43	-
20.06.2024	0,797	59,2	57,92	57,92	24	0	0	69,9	56,2	13,76	0,65	0,43	-
21.06.2024	0,794	58,46	57,24	57,24	24	0	0	70	56,2	13,83	0,65	0,43	-
22.06.2024	0,81	59	57,78	57,78	24	0	0	70	56	13,97	0,65	0,43	-
23.06.2024	0,831	59,13	57,87	57,87	24	0	0	69,8	55,5	14,33	0,65	0,43	-
Итого:	25,743	1791,06	1752,91	1752,91	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,743												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	1493,224	72861,63	71147,04	71147,04
23.06.2024	1518,967	74652,69	72899,95	72899,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2024 9:16:53