

#133791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,693	44,11	43,15	43,15	24	0	0	71,5	55,5	16,05	0,67	0,45	-
25.05.2025	0,662	44,39	43,43	43,43	24	0	0	71,4	56,2	15,21	0,67	0,45	-
26.05.2025	0,688	43,68	42,72	42,72	24	0	0	71,4	55,2	16,12	0,68	0,45	-
27.05.2025	0,704	45,8	44,77	44,77	24	0	0	71,2	55,5	15,74	0,7	0,46	-
28.05.2025	0,698	49,39	48,21	48,21	24	0	0	72,2	57,8	14,43	0,7	0,45	-
29.05.2025	0,689	51,7	50,5	50,5	24	0	0	72,1	58,6	13,57	0,71	0,45	-
30.05.2025	0,698	54,99	53,74	53,74	24	0	0	72	59,1	12,94	0,7	0,46	-
31.05.2025	0,644	49,54	48,44	48,44	24	0	0	69,1	55,8	13,29	0,7	0,46	-
01.06.2025	0,722	51,83	50,63	50,63	24	0	0	71,5	57,2	14,22	0,7	0,46	-
02.06.2025	0,623	51,87	50,67	50,67	24	0	0	71,6	59,3	12,26	0,7	0,46	-
03.06.2025	0,684	51,77	50,57	50,57	24	0	0	71,2	57,7	13,48	0,7	0,45	-
04.06.2025	0,661	53,08	51,88	51,88	24	0	0	71,3	58,7	12,65	0,7	0,46	-
05.06.2025	0,704	52,27	51,07	51,07	24	0	0	71,6	57,8	13,77	0,71	0,46	-
06.06.2025	0,664	53,2	52	52	24	0	0	71,6	58,9	12,73	0,71	0,45	-
07.06.2025	0,676	53,85	52,65	52,65	24	0	0	71,6	58,8	12,82	0,71	0,46	-
08.06.2025	0,688	53,42	52,22	52,22	24	0	0	71,2	58,1	13,12	0,7	0,45	-
09.06.2025	0,704	52,88	51,68	51,68	24	0	0	71,3	57,7	13,61	0,71	0,45	-
10.06.2025	0,646	53,04	51,84	51,84	24	0	0	70,9	58,5	12,41	0,71	0,46	-
11.06.2025	0,657	52,22	51,02	51,02	24	0	0	70,8	58	12,82	0,7	0,46	-
12.06.2025	0,663	51,98	50,78	50,78	24	0	0	71	58	12,98	0,71	0,46	-
13.06.2025	0,703	51,68	50,5	50,5	24	0	0	71,3	57,5	13,88	0,72	0,47	-
14.06.2025	0,667	52,4	51,2	51,2	24	0	0	71,2	58,2	12,96	0,72	0,47	-
15.06.2025	0,674	51,98	50,78	50,78	24	0	0	71,1	57,8	13,21	0,72	0,47	-
16.06.2025	0,913	52,36	51,16	51,16	24	0	0	70,7	52,9	17,79	0,72	0,47	-
17.06.2025	0,685	52,42	51,22	51,22	24	0	0	71	57,7	13,32	0,72	0,46	-
18.06.2025	0,636	52,79	51,59	51,59	24	0	0	70,7	58,4	12,28	0,71	0,47	-
19.06.2025	0,649	49,89	48,81	48,81	24	0	0	68,6	55,3	13,26	0,72	0,47	-
20.06.2025	0,656	52,04	50,85	50,85	24	0	0	70,9	58,1	12,83	0,72	0,47	-
21.06.2025	0,669	52,84	51,64	51,64	24	0	0	71,6	58,7	12,9	0,72	0,47	-
22.06.2025	0,702	52,28	51,08	51,08	24	0	0	71,4	57,6	13,74	0,72	0,47	-
23.06.2025	0,66	52,17	50,97	50,97	24	0	0	71,4	58,6	12,85	0,72	0,47	-
Итого:	21,182	1587,86	1551,77	1551,77	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,182												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	2199,912	110356,67	107760,67	107760,67
23.06.2025	2221,094	111944,53	109312,44	109312,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:35:56