

#7341#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,641	56,77	55,57	55,57	24	0	0	70,4	58,8	11,52	0,57	0,44	-
25.06.2023	0,706	56,05	54,85	54,85	24	0	0	70,1	57,2	12,89	0,57	0,44	-
26.06.2023	0,685	56,04	54,84	54,84	24	0	0	70,3	57,8	12,5	0,56	0,44	-
27.06.2023	0,64	53,07	51,87	51,87	24	0	0	70,3	58	12,33	0,56	0,44	-
28.06.2023	0,657	52,92	51,75	51,75	24	0	0	69,3	56,6	12,7	0,55	0,45	-
29.06.2023	0,632	47,29	46,27	46,27	24	0	0	68,2	54,6	13,68	0,56	0,45	-
30.06.2023	0,633	50,13	48,94	48,94	24	0	0	70,3	57,4	12,9	0,56	0,45	-
01.07.2023	0,672	50,36	49,16	49,16	24	0	0	70,4	56,7	13,67	0,56	0,45	-
02.07.2023	0,674	50,46	49,26	49,26	24	0	0	70,2	56,6	13,62	0,56	0,45	-
03.07.2023	0,65	50,12	48,94	48,94	24	0	0	70	56,8	13,21	0,56	0,45	-
04.07.2023	0,65	50,76	49,57	49,57	24	0	0	70,3	57,2	13,14	0,57	0,45	-
05.07.2023	0,711	51,07	49,87	49,87	24	0	0	70,2	55,9	14,27	0,57	0,45	-
06.07.2023	0,658	51,44	50,24	50,24	24	0	0	70,4	57,3	13,13	0,57	0,45	-
07.07.2023	0,647	51,24	50,04	50,04	24	0	0	69,8	56,8	12,92	0,57	0,45	-
08.07.2023	0,653	51,35	50,15	50,15	24	0	0	70	57	13	0,57	0,45	-
09.07.2023	0,696	51,51	50,31	50,31	24	0	0	70,4	56,6	13,82	0,57	0,45	-
10.07.2023	0,627	51,29	50,09	50,09	24	0	0	70,8	58,3	12,49	0,56	0,44	-
11.07.2023	0,613	50,39	49,27	49,27	24	0	0	69,9	57,5	12,38	0,55	0,44	-
12.07.2023	0,689	50,48	49,3	49,3	24	0	0	70,4	56,5	13,94	0,55	0,43	-
13.07.2023	0,637	49,17	48,08	48,08	24	0	0	68,6	55,3	13,28	0,55	0,43	-
14.07.2023	0,652	51,95	50,75	50,75	24	0	0	70,2	57,4	12,84	0,55	0,43	-
15.07.2023	0,641	51,94	50,74	50,74	24	0	0	70,2	57,6	12,59	0,55	0,43	-
16.07.2023	0,654	52,05	50,85	50,85	24	0	0	70,1	57,2	12,88	0,55	0,43	-
17.07.2023	0,634	51,51	50,31	50,31	24	0	0	70,2	57,6	12,6	0,55	0,43	-
18.07.2023	0,618	51,38	50,18	50,18	24	0	0	70,1	57,8	12,31	0,55	0,43	-
19.07.2023	0,667	51,61	50,41	50,41	24	0	0	70	56,8	13,2	0,55	0,43	-
20.07.2023	0,656	51,92	50,73	50,73	24	0	0	70,1	57,2	12,9	0,56	0,44	-
21.07.2023	0,694	53,08	51,88	51,88	24	0	0	70,2	56,9	13,29	0,56	0,43	-
22.07.2023	0,653	53,27	52,07	52,07	24	0	0	70,2	57,6	12,54	0,56	0,43	-
23.07.2023	0,661	53,61	52,41	52,41	24	0	0	70,1	57,5	12,57	0,56	0,43	-
Итого:	19,701	1554,23	1518,7	1518,7	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,701												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	796,414	38594,79	37694,19	37694,19
23.07.2023	816,115	40149,02	39212,89	39212,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2023 7:57:24