

#142241#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,625	52,08	50,88	50,88	24	0	0	71	58,7	12,29	0,72	0,47	-
25.06.2025	0,695	52,51	51,31	51,31	24	0	0	71,7	58,2	13,5	0,72	0,47	-
26.06.2025	0,642	52,44	51,24	51,24	24	0	0	71,4	59	12,48	0,72	0,47	-
27.06.2025	0,631	52,84	51,64	51,64	24	0	0	71,6	59,4	12,15	0,72	0,47	-
28.06.2025	0,666	52,58	51,38	51,38	24	0	0	71,3	58,4	12,93	0,72	0,47	-
29.06.2025	0,683	52,7	51,5	51,5	24	0	0	71,3	58,2	13,19	0,72	0,47	-
30.06.2025	0,644	52,65	51,45	51,45	24	0	0	71,2	58,7	12,46	0,72	0,46	-
01.07.2025	0,652	52,86	51,68	51,68	24	0	0	70,9	58,3	12,61	0,72	0,46	-
02.07.2025	0,634	52,59	51,39	51,39	24	0	0	70,2	58	12,27	0,71	0,46	-
03.07.2025	0,606	51,94	50,74	50,74	24	0	0	70,3	58,4	11,9	0,71	0,46	-
04.07.2025	0,611	51,55	50,35	50,35	24	0	0	70,1	58	12,09	0,72	0,46	-
05.07.2025	0,619	52,14	50,94	50,94	24	0	0	70,4	58,2	12,11	0,72	0,46	-
06.07.2025	0,633	51,88	50,68	50,68	24	0	0	70,3	57,8	12,49	0,72	0,46	-
07.07.2025	0,623	52,98	51,78	51,78	24	0	0	70,7	58,7	12	0,72	0,46	-
08.07.2025	0,632	53,13	51,93	51,93	24	0	0	70,2	58,1	12,12	0,72	0,46	-
09.07.2025	0,631	53,44	52,24	52,24	24	0	0	70,2	58,2	12	0,72	0,46	-
10.07.2025	0,642	53,19	51,99	51,99	24	0	0	70	57,7	12,27	0,72	0,46	-
11.07.2025	0,665	53,62	52,42	52,42	24	0	0	70,5	57,8	12,66	0,72	0,46	-
12.07.2025	0,638	53,86	52,66	52,66	24	0	0	70,2	58,1	12,08	0,72	0,46	-
13.07.2025	0,633	53,94	52,74	52,74	24	0	0	70,2	58,2	11,95	0,72	0,46	-
14.07.2025	0,614	53,71	52,51	52,51	24	0	0	70,2	58,6	11,65	0,72	0,46	-
15.07.2025	0,618	54,11	52,91	52,91	24	0	0	70,4	58,8	11,64	0,72	0,46	-
16.07.2025	0,62	54,71	53,51	53,51	24	0	0	70,4	58,8	11,61	0,72	0,46	-
17.07.2025	0,608	54,84	53,65	53,65	24	0	0	69,8	58,6	11,27	0,72	0,46	-
18.07.2025	0,6	53,38	52,18	52,18	24	0	0	69,8	58,3	11,48	0,72	0,46	-
19.07.2025	0,611	52,97	51,77	51,77	24	0	0	70,3	58,6	11,75	0,72	0,46	-
20.07.2025	0,597	53,09	51,89	51,89	24	0	0	70	58,5	11,45	0,72	0,46	-
21.07.2025	0,6	52,62	51,42	51,42	24	0	0	70,3	58,7	11,6	0,7	0,45	-
22.07.2025	0,443	41,85	40,9	40,9	19	5	1	70,2	59,4	10,8	0,72	0,46	-
23.07.2025	0,603	53,32	52,12	52,12	24	0	0	70,4	58,8	11,55	0,72	0,46	-
Итого:	18,719	1579,52	1543,8	1543,8	715	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,719												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

715

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	2221,094	111944,53	109312,44	109312,44
23.07.2025	2239,813	113524,05	110856,24	110856,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:13:43