

#28618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,649	53,43	52,23	52,23	24	0	0	70,2	57,8	12,4	0,56	0,43	-
25.07.2023	0,672	53,63	52,43	52,43	24	0	0	70,1	57,3	12,8	0,56	0,43	-
26.07.2023	0,671	53,24	52,04	52,04	24	0	0	70,2	57,4	12,85	0,56	0,43	-
27.07.2023	0,682	53,21	52,01	52,01	24	0	0	70	56,9	13,12	0,56	0,43	-
28.07.2023	0,644	53,65	52,45	52,45	24	0	0	70,1	57,8	12,26	0,56	0,43	-
29.07.2023	0,68	53,61	52,41	52,41	24	0	0	70,2	57,2	12,99	0,56	0,43	-
30.07.2023	0,693	53,88	52,68	52,68	24	0	0	70,2	57	13,15	0,57	0,43	-
31.07.2023	0,68	54,74	53,56	53,56	24	0	0	70,1	57,4	12,64	0,58	0,44	-
01.08.2023	0,705	57,03	55,82	55,82	24	0	0	70,4	57,8	12,64	0,42	0,36	-
02.08.2023	0,055	5,38	5,28	5,28	24	0	1	66,1	56,6	9,46	0,42	0,37	-
03.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	28,6	25,7	2,91	0,43	0,38	-
04.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	25	25,7	-0,71	0,43	0,38	-
05.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	23,5	23,8	-0,3	0,43	0,38	-
06.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	22,9	22,5	0,41	0,42	0,37	-
07.08.2023	0,238	9,31	9,13	9,13	24	0	1	58	31,8	26,25	0,47	0,41	-
08.08.2023	0,567	22,47	21,99	21,99	24	0	0	67,3	41,5	25,82	0,47	0,41	-
09.08.2023	0,593	23,14	22,66	22,66	24	0	0	68	41,7	26,27	0,47	0,41	-
10.08.2023	0,553	22,29	21,81	21,81	24	0	0	67,6	42,3	25,36	0,47	0,41	-
11.08.2023	0,553	22,15	21,67	21,67	24	0	0	67,3	41,7	25,55	0,47	0,41	-
12.08.2023	0,508	22,32	21,84	21,84	24	0	0	67	43,8	23,25	0,47	0,41	-
13.08.2023	0,554	22,72	22,24	22,24	24	0	0	67,5	42,6	24,92	0,47	0,41	-
14.08.2023	0,541	22,99	22,51	22,51	24	0	0	68	43,9	24,08	0,5	0,42	-
15.08.2023	0,436	25,87	25,46	25,46	24	0	1	58,6	41,3	17,26	0,57	0,44	-
16.08.2023	0,6	54,68	53,52	53,52	24	0	0	69,2	58	11,16	0,57	0,44	-
17.08.2023	0,621	55,91	54,72	54,72	24	0	0	70,8	59,4	11,31	0,57	0,43	-
18.08.2023	0,632	54,8	53,58	53,58	24	0	0	70,6	58,8	11,82	0,57	0,43	-
19.08.2023	0,649	55,54	54,34	54,34	24	0	0	71,9	60	11,92	0,57	0,43	-
20.08.2023	0,661	56,25	54,88	54,88	24	0	0	72,8	60,8	12,04	0,57	0,43	-
21.08.2023	0,652	55,91	54,6	54,6	24	0	0	71,8	59,8	11,92	0,57	0,43	-
22.08.2023	0,634	56,29	55,03	55,03	24	0	0	72	60,6	11,47	0,57	0,43	-
23.08.2023	0,62	55,61	54,32	54,32	24	0	0	71,4	60	11,36	0,56	0,43	-
Итого:	15,743	1130,05	1105,21	1105,21	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,743												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	816,115	40149,02	39212,89	39212,89
23.08.2023	831,858	41279,07	40318,1	40318,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.08.2023 15:36:04