

#92744#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,762	61,9	60,49	60,49	24	0	0	70	57,5	12,51	0,66	0,43	-
25.07.2024	0,761	61,81	60,37	60,37	24	0	0	70,1	57,5	12,58	0,66	0,43	-
26.07.2024	0,763	61,29	59,86	59,86	24	0	0	69,9	57,2	12,71	0,66	0,43	-
27.07.2024	0,761	60,98	59,58	59,58	24	0	0	69,9	57,2	12,71	0,66	0,43	-
28.07.2024	0,762	59,67	58,45	58,45	24	0	0	69,7	56,6	13,04	0,66	0,43	-
29.07.2024	0,812	60,19	58,9	58,9	24	0	0	69,7	56	13,73	0,66	0,43	-
30.07.2024	0,769	59,44	58,16	58,16	24	0	0	69,5	56,3	13,19	0,66	0,43	-
31.07.2024	0,766	59,85	58,58	58,58	24	0	0	69,8	56,8	13,04	0,64	0,42	-
01.08.2024	0,73	56,27	55,04	55,04	24	0	0	69,8	56,6	13,22	0,66	0,43	-
02.08.2024	0,852	60,85	59,49	59,49	24	0	0	70	55,6	14,32	0,66	0,43	-
03.08.2024	0,859	60,84	59,53	59,53	24	0	0	69,7	55,3	14,42	0,66	0,43	-
04.08.2024	0,859	59,52	58,25	58,25	24	0	0	70,1	55,4	14,66	0,66	0,43	-
05.08.2024	0,864	59,98	58,71	58,71	24	0	0	69,8	55,1	14,71	0,6	0,42	-
06.08.2024	0,625	34,23	33,5	33,5	24	0	0	69,2	50,5	18,63	0,55	0,42	-
07.08.2024	0,603	16,38	16,13	16,13	24	0	0	67,3	30	37,32	0,55	0,42	-
08.08.2024	0,6	16,37	16,07	16,07	24	0	0	67,4	30	37,43	0,55	0,42	-
09.08.2024	0,6	16,19	15,89	15,89	24	0	0	67,4	29,6	37,79	0,55	0,42	-
10.08.2024	0,596	16,17	15,86	15,86	24	0	0	67,2	29,7	37,46	0,55	0,42	-
11.08.2024	0,584	15,4	15,14	15,14	24	0	0	66,9	28,4	38,47	0,55	0,42	-
12.08.2024	0,602	15,91	15,61	15,61	24	0	0	67,4	28,7	38,71	0,55	0,42	-
13.08.2024	0,588	15,31	15,03	15,03	23	1	1	67,4	28,2	39,24	0,55	0,42	-
14.08.2024	0,6	15,39	15,13	15,13	24	0	0	67,4	27,5	39,91	0,55	0,42	-
15.08.2024	0,625	16,17	15,88	15,88	24	0	0	67,7	28,3	39,4	0,55	0,42	-
16.08.2024	0,624	16,37	16,07	16,07	24	0	0	67,8	29,1	38,74	0,55	0,42	-
17.08.2024	0,628	16,75	16,45	16,45	24	0	0	67,5	29,2	38,25	0,55	0,42	-
18.08.2024	0,617	16,58	16,26	16,26	24	0	0	67,8	29,8	37,98	0,55	0,42	-
19.08.2024	0,617	16,54	16,23	16,23	24	0	0	67,7	29,7	37,98	0,55	0,42	-
20.08.2024	0,583	15,63	15,34	15,34	23	1	1	67,7	29,6	38,01	0,55	0,42	-
21.08.2024	0,593	15,86	15,56	15,56	24	0	0	67,5	29,5	38,01	0,59	0,43	-
22.08.2024	0,741	27,65	27,08	27,08	24	0	0	68,3	40,9	27,4	0,68	0,44	-
23.08.2024	0,962	58,87	57,64	57,64	24	0	0	70,2	53,5	16,65	0,68	0,44	-
Итого:	21,708	1144,36	1120,28	1120,28	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,708												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1542,31	76365,17	74574,19	74574,19
23.08.2024	1564,018	77509,53	75694,47	75694,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2024 15:12:45