

#7338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205792
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,519	32,96	32,24	32,24	24	0	0	67,7	51,6	16,12	0,41	0,39	-
25.08.2022	0,511	34,64	33,92	33,92	24	0	0	68,2	53	15,12	0,4	0,39	-
26.08.2022	0,52	32,53	31,87	31,87	24	0	0	67,8	51,6	16,3	0,4	0,39	-
27.08.2022	0,533	30,99	30,27	30,27	24	0	0	67,6	50	17,66	0,39	0,38	-
28.08.2022	0,513	31,32	30,61	30,61	24	0	0	67,9	51,1	16,8	0,4	0,39	-
29.08.2022	0,494	27,69	27,1	27,1	24	0	0	67,4	49,2	18,24	0,4	0,4	-
30.08.2022	0,51	27,27	26,7	26,7	24	0	0	67,4	48,3	19,07	0,41	0,39	-
31.08.2022	0,521	31,07	30,4	30,4	23	1	1	67,9	50,7	17,19	0,4	0,39	-
01.09.2022	0,571	30,8	30,1	30,1	24	0	0	67,7	48,7	19	0,4	0,39	-
02.09.2022	0,185	12,59	12,34	12,34	24	0	1	68	52,8	15,15	0,4	0,4	-
03.09.2022	0,03	1,33	1,33	1,33	24	0	1	66,8	42,2	24,61	0,39	0,4	-
04.09.2022	0,032	1,28	1,28	1,28	24	0	1	67,9	42,3	25,62	0,4	0,39	-
05.09.2022	0,038	1,64	1,64	1,64	24	0	1	68,1	45,1	22,98	0,4	0,39	-
06.09.2022	0,039	1,85	1,85	1,85	24	0	1	68,3	47,6	20,77	0,4	0,39	-
07.09.2022	0,291	12,67	12,42	12,42	24	0	1	68,7	45,1	23,58	0,4	0,39	-
08.09.2022	0,654	28,93	28,36	28,36	24	0	0	68,3	45,2	23,07	0,4	0,39	-
09.09.2022	0,533	23,95	23,48	23,48	24	0	1	68,2	45,5	22,74	0,4	0,39	-
10.09.2022	0,634	28,02	27,46	27,46	24	0	0	68,2	45,2	23	0,4	0,39	-
11.09.2022	0,666	27,32	26,77	26,77	24	0	0	68,2	43,3	24,84	0,4	0,39	-
12.09.2022	0,631	28,09	27,53	27,53	24	0	0	68,2	45,3	22,94	0,4	0,39	-
13.09.2022	0,611	27,92	27,37	27,37	24	0	0	68,2	45,8	22,34	0,4	0,39	-
14.09.2022	0,627	27,83	27,28	27,28	24	0	0	67,9	44,9	23,01	0,4	0,39	-
15.09.2022	0,639	27,79	27,24	27,24	24	0	0	68,1	44,6	23,49	0,4	0,39	-
16.09.2022	0,619	27,86	27,31	27,31	24	0	0	68,1	45,5	22,6	0,4	0,39	-
17.09.2022	0,624	27,09	26,54	26,54	24	0	0	67,8	44,3	23,46	0,39	0,39	-
18.09.2022	0,629	25,45	24,92	24,92	24	0	0	67,5	42,4	25,16	0,4	0,39	-
19.09.2022	0,62	26,97	26,43	26,43	24	0	0	67,8	44,3	23,46	0,39	0,39	-
20.09.2022	0,603	23,75	23,25	23,25	24	0	0	67,2	41,3	25,89	0,4	0,39	-
21.09.2022	0,599	24,08	23,58	23,58	24	0	0	68,1	42,7	25,35	0,39	0,39	-
22.09.2022	0,585	21,59	21,11	21,11	24	0	0	67,5	39,7	27,8	0,39	0,39	-
23.09.2022	0,593	23,34	22,86	22,86	24	0	0	67,7	41,8	25,93	0,39	0,39	-
Итого:	15,174	730,61	715,56	715,56	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,174												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	280,288	14168,35	13837,94	13837,94
23.09.2022	295,462	14898,96	14553,5	14553,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:52:30