

#34726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205792
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,599	52,89	51,69	51,69	24	0	0	70,3	58,7	11,58	0,56	0,43	-
25.08.2023	0,576	52,5	51,3	51,3	24	0	0	70	58,8	11,21	0,57	0,43	-
26.08.2023	0,6	54,88	53,68	53,68	24	0	0	70,6	59,4	11,17	0,57	0,43	-
27.08.2023	0,61	55,03	53,83	53,83	24	0	0	70,9	59,7	11,28	0,57	0,43	-
28.08.2023	0,627	55,65	54,45	54,45	24	0	0	70,8	59,2	11,51	0,58	0,43	-
29.08.2023	0,668	57,11	55,9	55,9	24	0	0	70,4	58,5	11,93	0,57	0,43	-
30.08.2023	0,655	56,54	55,31	55,31	24	0	0	69,1	57,3	11,84	0,58	0,43	-
31.08.2023	0,657	56,03	54,83	54,83	24	0	0	69,9	57,9	11,94	0,57	0,43	-
01.09.2023	0,678	55,29	54,09	54,09	24	0	0	70,3	57,8	12,54	0,58	0,43	-
02.09.2023	0,67	55,74	54,54	54,54	24	0	0	70	57,7	12,27	0,58	0,43	-
03.09.2023	0,742	55,62	54,42	54,42	24	0	0	70	56,4	13,57	0,58	0,43	-
04.09.2023	0,672	56,41	55,21	55,21	24	0	0	70,2	58,1	12,15	0,58	0,43	-
05.09.2023	0,671	56,86	55,66	55,66	24	0	0	70,1	58,1	12,04	0,58	0,43	-
06.09.2023	0,638	57,2	55,99	55,99	24	0	0	70,3	58,9	11,41	0,58	0,43	-
07.09.2023	0,645	55,71	54,51	54,51	24	0	0	70,3	58,5	11,78	0,58	0,43	-
08.09.2023	0,628	55,96	54,76	54,76	24	0	0	70,2	58,7	11,46	0,58	0,43	-
09.09.2023	0,676	56,78	55,58	55,58	24	0	0	70,3	58,2	12,12	0,58	0,43	-
10.09.2023	0,677	56,11	54,91	54,91	24	0	0	70	57,6	12,36	0,58	0,43	-
11.09.2023	0,62	57,1	55,9	55,9	24	0	0	70,3	59,2	11,09	0,58	0,43	-
12.09.2023	0,646	55,57	54,41	54,41	24	0	0	69,4	57,6	11,81	0,58	0,43	-
13.09.2023	0,655	57,47	56,26	56,26	24	0	0	70,4	58,8	11,61	0,58	0,43	-
14.09.2023	0,64	56,21	55	55	24	0	0	70,2	58,6	11,6	0,58	0,43	-
15.09.2023	0,66	55,07	53,87	53,87	24	0	0	70,1	57,8	12,27	0,57	0,43	-
16.09.2023	0,661	55,26	54,06	54,06	24	0	0	70,1	57,9	12,22	0,58	0,43	-
17.09.2023	0,72	55,65	54,45	54,45	24	0	0	70,2	57	13,21	0,58	0,43	-
18.09.2023	0,64	56,06	54,86	54,86	24	0	0	70,2	58,5	11,67	0,58	0,43	-
19.09.2023	0,664	56,7	55,5	55,5	24	0	0	70,2	58,3	11,91	0,58	0,43	-
20.09.2023	0,654	55,99	54,79	54,79	24	0	0	70,1	58,2	11,92	0,58	0,43	-
21.09.2023	0,643	56,16	54,96	54,96	24	0	0	70,3	58,6	11,7	0,58	0,43	-
22.09.2023	0,711	56,49	55,28	55,28	24	0	0	70,3	57,5	12,8	0,58	0,43	-
23.09.2023	0,69	56,07	54,85	54,85	24	0	0	70,4	57,8	12,58	0,58	0,43	-
Итого:	20,293	1732,11	1694,85	1694,85	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,293												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	831,858	41279,07	40318,1	40318,1
23.09.2023	852,151	43011,18	42012,95	42012,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:06:47