

#95084#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,978	60,63	59,25	59,25	24	0	0	70,2	53,7	16,49	0,68	0,44	-
25.08.2024	0,995	61,46	60,03	60,03	24	0	0	70,1	53,6	16,53	0,68	0,45	-
26.08.2024	0,943	58,25	56,93	56,93	24	0	0	70,3	53,8	16,51	0,68	0,47	-
27.08.2024	0,902	49,16	48,08	48,08	24	0	0	70	51,2	18,79	0,67	0,47	-
28.08.2024	0,971	48,26	47,26	47,26	24	0	0	70,1	49,6	20,54	0,67	0,47	-
29.08.2024	0,952	48,86	47,78	47,78	24	0	0	70,5	50,6	19,93	0,67	0,45	-
30.08.2024	0,904	54,16	52,96	52,96	24	0	0	70,6	53,5	17,07	0,66	0,43	-
31.08.2024	0,927	58,02	56,79	56,79	24	0	0	70,3	54	16,31	0,66	0,43	-
01.09.2024	0,997	58,97	57,72	57,72	24	0	0	70,3	53	17,25	0,66	0,43	-
02.09.2024	0,99	57,68	56,46	56,46	24	0	0	70	52,5	17,5	0,49	0,32	-
03.09.2024	0,569	34,26	33,5	33,5	24	0	1	70,4	53,4	16,97	0,43	0,27	-
04.09.2024	0,456	27,11	26,53	26,53	24	0	1	69,9	52,8	17,18	0,66	0,44	-
05.09.2024	0,584	55,73	54,55	54,55	24	0	0	70,5	59,8	10,67	0,66	0,44	-
06.09.2024	0,582	56,62	55,42	55,42	24	0	0	70,3	59,9	10,47	0,66	0,44	-
07.09.2024	0,553	56,68	55,48	55,48	24	0	0	70,6	60,6	9,95	0,66	0,44	-
08.09.2024	0,571	56,37	55,17	55,17	24	0	0	70,3	60	10,32	0,66	0,44	-
09.09.2024	0,579	55,83	54,63	54,63	24	0	0	70,6	60	10,58	0,66	0,44	-
10.09.2024	0,601	56,73	55,53	55,53	24	0	0	70,6	59,8	10,79	0,66	0,44	-
11.09.2024	0,582	55,53	54,37	54,37	24	0	0	69,7	59,1	10,64	0,66	0,44	-
12.09.2024	0,622	56,24	55,04	55,04	24	0	0	70,4	59,2	11,29	0,66	0,44	-
13.09.2024	0,593	56,42	55,22	55,22	24	0	0	70,6	59,9	10,72	0,66	0,44	-
14.09.2024	0,609	56,6	55,4	55,4	24	0	0	70,4	59,5	10,96	0,66	0,44	-
15.09.2024	0,605	56,62	55,42	55,42	24	0	0	70,6	59,8	10,87	0,66	0,44	-
16.09.2024	0,625	56,58	55,37	55,37	24	0	0	70,4	59,1	11,26	0,66	0,44	-
17.09.2024	0,597	56,26	55,06	55,06	24	0	0	70,4	59,6	10,8	0,66	0,44	-
18.09.2024	0,568	55,88	54,68	54,68	24	0	0	70,3	59,9	10,39	0,66	0,44	-
19.09.2024	0,63	55,02	53,82	53,82	24	0	0	70,6	58,9	11,68	0,66	0,44	-
20.09.2024	0,588	55,09	53,89	53,89	24	0	0	70,4	59,6	10,86	0,66	0,44	-
21.09.2024	0,569	56	54,8	54,8	24	0	0	70,4	60	10,32	0,66	0,44	-
22.09.2024	0,654	54,84	53,64	53,64	24	0	0	70,3	58,1	12,2	0,66	0,44	-
23.09.2024	0,61	54,9	53,7	53,7	24	0	0	70,8	59,4	11,39	0,66	0,44	-
Итого:	21,906	1680,76	1644,48	1644,48	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,906												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1564,018	77509,53	75694,47	75694,47
23.09.2024	1585,924	79190,29	77338,95	77338,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2024 7:59:39