

#7351#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205792
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,631	23,5	23,02	23,02	24	0	0	67,8	40,3	27,49	0,39	0,39	-
25.09.2022	0,644	23,62	23,14	23,14	24	0	0	67,8	40	27,85	0,39	0,39	-
26.09.2022	0,602	22,58	22,1	22,1	24	0	0	67,6	40,4	27,26	0,39	0,39	-
27.09.2022	0,601	22,15	21,67	21,67	24	0	0	67,6	39,9	27,77	0,39	0,39	-
28.09.2022	0,581	20,25	19,81	19,81	24	0	0	66,9	37,4	29,53	0,44	0,4	-
29.09.2022	0,669	41,3	40,44	40,44	24	0	1	67,4	50,8	16,58	0,53	0,42	-
30.09.2022	0,77	69,98	68,54	68,54	24	0	0	67,8	56,5	11,26	0,53	0,42	-
01.10.2022	0,763	70,22	68,78	68,78	24	0	0	68	56,9	11,11	0,51	0,42	-
02.10.2022	0,696	63,07	61,82	61,82	24	0	0	66,1	54,9	11,25	0,55	0,42	-
03.10.2022	0,737	72,07	70,53	70,53	24	0	0	68,2	57,8	10,43	0,46	0,37	-
04.10.2022	0,454	52,16	51,04	51,04	24	0	1	68,2	59,5	8,76	0,38	0,34	-
Итого:	7,148	480,9	470,89	470,89	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,148												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	295,462	14898,96	14553,5	14553,5
04.10.2022	302,61	15379,86	15024,39	15024,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:57:55