

#112386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,193	147,88	144,18	144,18	24	0	0	75,1	53	22,12	0,74	0,5	1,8
25.12.2024	3,162	148,21	144,56	144,56	24	0	0	74,7	52,9	21,84	0,74	0,5	2,1
26.12.2024	2,983	143,64	140,34	140,34	24	0	0	71,9	50,7	21,22	0,74	0,5	3,8
27.12.2024	3,004	151,1	147,62	147,62	24	0	0	71,8	51,5	20,3	0,74	0,5	5,3
28.12.2024	2,962	147,39	144	144	24	0	0	71,6	51,1	20,54	0,74	0,5	4,3
29.12.2024	3,003	144,15	140,84	140,84	24	0	0	71,7	50,4	21,3	0,74	0,5	3,9
30.12.2024	3,051	144,81	141,49	141,49	24	0	0	71,7	50,1	21,53	0,74	0,5	4,8
31.12.2024	3,152	146,75	143,42	143,42	24	0	0	71,8	49,8	21,95	0,74	0,5	5,5
01.01.2025	2,919	144,47	141,17	141,17	24	0	0	71,7	51	20,65	0,74	0,5	4,2
02.01.2025	3,114	142,95	139,55	139,55	24	0	0	73,4	51,1	22,28	0,73	0,5	4
03.01.2025	3,387	140,26	136,5	136,5	24	0	0	78,1	53,4	24,78	0,73	0,5	-0,5
04.01.2025	3,483	138,7	134,83	134,83	24	0	0	79,5	53,7	25,8	0,73	0,5	-0,9
05.01.2025	3,489	139,08	135,16	135,16	24	0	0	80,3	54,5	25,77	0,73	0,5	-1,8
06.01.2025	3,364	137,43	133,69	133,69	24	0	0	79	53,9	25,12	0,74	0,5	-1,4
07.01.2025	3,012	147,13	143,74	143,74	24	0	0	71,8	50,9	20,94	0,74	0,5	4,9
08.01.2025	3,068	140,32	136,96	136,96	24	0	0	73,6	51,2	22,38	0,74	0,5	2,3
09.01.2025	3,212	140,02	136,47	136,47	24	0	0	75,8	52,2	23,51	0,74	0,5	0,7
10.01.2025	3,136	145,29	141,67	141,67	24	0	0	75,2	53,1	22,1	0,73	0,5	-
11.01.2025	3,298	139,56	135,91	135,91	24	0	0	77,3	53,1	24,23	0,74	0,5	-
12.01.2025	3,364	141,35	137,61	137,61	24	0	0	77,7	53,4	24,39	0,73	0,5	-
13.01.2025	3,395	140,45	136,65	136,65	24	0	0	78,5	53,7	24,78	0,73	0,51	-
14.01.2025	3,285	138,15	134,54	134,54	24	0	0	77,2	52,9	24,37	0,74	0,5	-
15.01.2025	3,048	144	140,62	140,62	24	0	0	72,6	50,9	21,63	0,74	0,51	-
16.01.2025	2,97	138,46	135,24	135,24	24	0	0	72,4	50,4	21,95	0,74	0,5	-
17.01.2025	2,967	142,3	139,03	139,03	24	0	0	71,6	50,3	21,31	0,74	0,5	-
18.01.2025	2,988	140,69	137,42	137,42	24	0	0	72,3	50,6	21,7	0,73	0,51	-
19.01.2025	2,929	128,09	125,12	125,12	24	0	0	72,2	48,9	23,37	0,73	0,51	-
20.01.2025	3,104	128,37	125,1	125,1	24	0	0	75,9	51,1	24,78	0,73	0,51	-
21.01.2025	3,223	134,17	130,64	130,64	24	0	0	77,5	52,9	24,65	0,73	0,51	-
22.01.2025	3,285	134,28	130,69	130,69	24	0	0	78	52,9	25,09	0,73	0,51	-
23.01.2025	3,21	133,02	129,52	129,52	24	0	0	77,6	52,9	24,74	0,74	0,5	-
Итого:	97,76	4372,47	4264,28	4264,28	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,76												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1817,42	91704,22	89560,64	89560,64
23.01.2025	1915,18	96076,69	93824,92	93824,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:21:28