

#71214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2024 | 4,128 | 0 | 394,908 | 0 | 0 | 385,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 61,4 | 0 | 0,47 | 0,43 | 0 | - |
| 25.01.2024 | 4,039 | 0 | 388,248 | 0 | 0 | 379,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 61,7 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 26.01.2024 | 4,566 | 0 | 391,048 | 0 | 0 | 381,083 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 64 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 27.01.2024 | 4,339 | 0 | 399,483 | 0 | 0 | 389,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 64,4 | 0 | 0,47 | 0,43 | 0 | - |
| 28.01.2024 | 4,23 | 0 | 400,879 | 0 | 0 | 391,076 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 63,4 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 29.01.2024 | 4,326 | 0 | 397,128 | 0 | 0 | 387,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 63,4 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 30.01.2024 | 4,199 | 0 | 398,948 | 0 | 0 | 389,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 63,2 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 31.01.2024 | 4,051 | 0 | 395,778 | 0 | 0 | 386,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 61,8 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 01.02.2024 | 3,223 | 0 | 271,519 | 0 | 0 | 265,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 51,4 | 0 | 0,38 | 0,37 | 0 | - |
| 02.02.2024 | 4,26 | 0 | 388,288 | 0 | 0 | 379,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 62 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 03.02.2024 | 4,048 | 0 | 399,213 | 0 | 0 | 389,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 61,7 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 04.02.2024 | 3,987 | 0 | 384,743 | 0 | 0 | 376,131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,7 | 60,1 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 05.02.2024 | 4,149 | 0 | 391,128 | 0 | 0 | 382,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 61,2 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 06.02.2024 | 4,212 | 0 | 388,863 | 0 | 0 | 379,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 63,3 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 07.02.2024 | 4,307 | 0 | 388,063 | 0 | 0 | 378,496 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | 63,2 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 08.02.2024 | 4,593 | 0 | 391,723 | 0 | 0 | 381,311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,8 | 65,8 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 09.02.2024 | 4,592 | 0 | 388,833 | 0 | 0 | 378,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 66,3 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 10.02.2024 | 4,54 | 0 | 389,883 | 0 | 0 | 379,456 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 66,1 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 11.02.2024 | 4,32 | 0 | 391,678 | 0 | 0 | 381,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 64,3 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 12.02.2024 | 3,973 | 0 | 391,518 | 0 | 0 | 382,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 61,6 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 13.02.2024 | 4,014 | 0 | 386,233 | 0 | 0 | 377,438 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 60,8 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 14.02.2024 | 3,979 | 0 | 395,043 | 0 | 0 | 386,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 61 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 15.02.2024 | 3,95 | 0 | 399,564 | 0 | 0 | 390,372 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 61,7 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 16.02.2024 | 3,861 | 0 | 415,534 | 0 | 0 | 406,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 61,9 | 0 | 0,47 | 0,44 | 0 | - |
| 17.02.2024 | 3,924 | 0 | 401,009 | 0 | 0 | 391,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 61,6 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 18.02.2024 | 4,175 | 0 | 393,318 | 0 | 0 | 383,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 62,5 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 19.02.2024 | 4,341 | 0 | 390,498 | 0 | 0 | 380,687 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 64 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 20.02.2024 | 4,276 | 0 | 391,533 | 0 | 0 | 381,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 63,3 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 21.02.2024 | 3,911 | 0 | 385,344 | 0 | 0 | 376,629 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 71 | 60,4 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 22.02.2024 | 4,031 | 0 | 401,199 | 0 | 0 | 391,954 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 61,6 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 23.02.2024 | 3,972 | 0 | 408,189 | 0 | 0 | 398,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 61,9 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| Итого: | 128,516 | 0 | 12099,336 | 0 | 0 | 11808,906 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 128,516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.01.2024 | 4803,147 | 558826,875 | 0 | 0 | 545664,312 | 0 | 0 | 58373,38 | 768 | 3081,23 | 0 |
| 23.02.2024 | 4931,663 | 570926,25 | 0 | 0 | 557473,188 | 0 | 0 | 59117,38 | 1512 | 3081,23 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 13:42:10