

#296709#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C	
19.03.2026	2,885	0	314,065	0	0	306,446	0	0	24	0	0	0	73,9	64,4	0	0,47	0,39	0	-	
20.03.2026	2,862	0	313,435	0	0	305,924	0	0	24	0	0	0	73,4	64,1	0	0,48	0,4	0	-	
21.03.2026	2,082	0	236,02	0	0	230,363	0	0	21,8	2,2	786433	32768	73,4	64,4	0	0,49	0,42	0	-	
22.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,5	65	0	0,5	0,5	0	-	
23.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,5	65	0	0,5	0,5	0	-	
24.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,6	65,1	0	0,5	0,5	0	-	
25.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,5	64,7	0	0,5	0,5	0	-	
26.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,8	65	0	0,5	0,5	0	-	
27.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,4	64,5	0	0,5	0,5	0	-	
28.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,5	64,9	0	0,5	0,5	0	-	
29.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,3	64,5	0	0,5	0,5	0	-	
30.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,5	64,8	0	0,5	0,5	0	-	
31.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	786433	32768	73,4	64,7	0	0,5	0,5	0	-	
01.04.2026	1,73	0	178,11	0	0	173,836	0	0	12,53	11,47	786433	32768	73,5	64,2	0	0,49	0,44	0	-	
02.04.2026	2,798	0	289,546	0	0	282,665	0	0	24	0	0	0	73,1	63	0	0,47	0,41	0	-	
03.04.2026	2,963	0	311,841	0	0	304,348	0	0	24	0	0	0	73,5	63,8	0	0,47	0,39	0	-	
04.04.2026	3,074	0	337,235	0	0	329,193	0	0	24	0	0	0	73,2	63,9	0	0,48	0,39	0	-	
05.04.2026	3,185	0	342,339	0	0	334,11	0	0	24	0	0	0	73,6	64	0	0,48	0,39	0	-	
06.04.2026	3,145	0	339,789	0	0	331,7	0	0	24	0	0	0	73,2	63,7	0	0,48	0,39	0	-	
07.04.2026	3,163	0	335,23	0	0	327,178	0	0	24	0	0	0	73,5	63,9	0	0,48	0,39	0	-	
08.04.2026	3,042	0	328,65	0	0	320,776	0	0	24	0	0	0	73,4	63,9	0	0,48	0,39	0	-	
09.04.2026	3,173	0	330,5	0	0	322,499	0	0	24	0	0	0	73,8	64	0	0,48	0,39	0	-	
10.04.2026	3,111	0	334,265	0	0	326,236	0	0	24	0	0	0	73,5	64	0	0,48	0,39	0	-	
11.04.2026	3,073	0	340,474	0	0	332,266	0	0	24	0	0	0	73,7	64,4	0	0,48	0,39	0	-	
12.04.2026	3,021	0	342,904	0	0	334,674	0	0	24	0	0	0	73,5	64,5	0	0,49	0,39	0	-	
13.04.2026	3,029	0	344,184	0	0	335,851	0	0	24	0	0	0	73,8	64,8	0	0,49	0,39	0	-	
14.04.2026	2,96	0	347,589	0	0	339,432	0	0	24	0	0	0	72,6	63,8	0	0,49	0,39	0	-	
15.04.2026	2,535	0	304,84	0	0	298,125	0	0	22,33	1,67	0	32774	69,9	60,4	0	0,46	0,38	0	-	
16.04.2026	3,016	0	341,339	0	0	333,201	0	0	24	0	0	0	73,2	64,2	0	0,48	0,39	0	-	
17.04.2026	3,049	0	340,539	0	0	332,343	0	0	24	0	0	0	73,6	64,4	0	0,48	0,39	0	-	
18.04.2026	3,019	0	348,409	0	0	340,06	0	0	24	0	0	0	73,4	64,6	0	0,49	0,39	0	-	
Итого:	60,915	0	6701,303	0	0	6541,226	0	0	488,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Гкал	60,915																			

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 488,66

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	6513,506	736734,188	0	0	719278,062	0	0	76672,7	696	3621,57	0
18.04.2026	6574,422	743435,5	0	0	725819,312	0	0	77161,37	1184,67	3876,9	255,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:27:36