

#7321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,667	0	293,726	0	0	287,568	0	0	24	0	0	0	68,2	59	0	0,45	0,38	0	4
25.04.2021	2,679	0	291,366	0	0	285,207	0	0	24	0	0	0	68,5	59,2	0	0,45	0,39	0	3,7
26.04.2021	2,802	0	295,886	0	0	289,685	0	0	24	0	0	0	68,2	58,5	0	0,44	0,39	0	2,9
27.04.2021	2,697	0	288,937	0	0	282,791	0	0	24	0	0	0	68,7	59,2	0	0,45	0,39	0	4,1
28.04.2021	2,385	0	284,022	0	0	278,067	0	0	24	0	0	0	68,2	59,7	0	0,45	0,39	0	6,7
29.04.2021	2,207	0	271,357	0	0	265,617	0	0	24	0	0	0	68,5	60,2	0	0,45	0,38	0	9,3
30.04.2021	1,44	0	215,08	0	0	210,563	0	0	24	0	0	2	68,2	61,4	0	0,39	0,34	0	7
01.05.2021	0,914	0	231,065	0	0	226,272	0	0	24	0	0	2	67,8	63,8	0	0,41	0,33	0	7,3
02.05.2021	0,783	0	233,005	0	0	228,239	0	0	24	0	0	2	67,2	63,8	0	0,41	0,33	0	6,2
03.05.2021	0,96	0	232,04	0	0	227,229	0	0	24	0	0	2	67,7	63,5	0	0,41	0,33	0	5,8
04.05.2021	0,855	0	191,745	0	0	187,977	0	0	23,67	0,33	0	32774	65,6	60,6	0	0,39	0,33	0	9,6
05.05.2021	0,83	0	194	0	0	189,949	0	0	24	0	0	2	68	63,6	0	0,4	0,34	0	10,4
06.05.2021	0,942	0	198,515	0	0	194,398	0	0	24	0	0	2	67,7	62,9	0	0,4	0,34	0	6,9
07.05.2021	0,843	0	199,185	0	0	195,012	0	0	24	0	0	2	68,1	63,8	0	0,4	0,35	0	6,9
08.05.2021	0,863	0	201,19	0	0	197,008	0	0	24	0	0	2	67,8	63,5	0	0,4	0,35	0	6,3
09.05.2021	0,922	0	206,07	0	0	201,763	0	0	24	0	0	2	68	63,5	0	0,41	0,35	0	11,1
10.05.2021	0,803	0	207,35	0	0	203,054	0	0	24	0	0	2	67,7	63,8	0	0,41	0,35	0	17,8
11.05.2021	0,817	0	210,71	0	0	206,321	0	0	24	0	0	2	67,9	64	0	0,41	0,35	0	19,7
12.05.2021	0,159	0	58,61	0	0	57,405	0	0	7	17	0	32774	67,4	51,6	0	0,29	0,27	0	19,2
13.05.2021	0,82	0	194,505	0	0	190,485	0	0	24	0	0	2	67,6	62,9	0	0,4	0,34	0	9,9
14.05.2021	0,746	0	190,14	0	0	186,197	0	0	24	0	0	2	67,7	63,7	0	0,4	0,35	0	10,6
15.05.2021	0,797	0	179,81	0	0	176,037	0	0	24	0	0	2	68,2	63,6	0	0,4	0,36	0	10
16.05.2021	0,833	0	178,395	0	0	174,702	0	0	24	0	0	2	67,7	62,9	0	0,4	0,36	0	12,5
17.05.2021	0,771	0	186,76	0	0	182,844	0	0	24	0	0	2	68,2	64	0	0,4	0,35	0	14,5
18.05.2021	0,756	0	178,73	0	0	175,001	0	0	24	0	0	2	68	63,6	0	0,39	0,35	0	11,4
19.05.2021	0,802	0	169,436	0	0	165,931	0	0	24	0	0	2	67,6	62,7	0	0,38	0,35	0	10,4
20.05.2021	0,812	0	172,781	0	0	169,168	0	0	24	0	0	2	68	63,2	0	0,38	0,34	0	-
21.05.2021	0,848	0	171,941	0	0	168,355	0	0	24	0	0	2	67,9	62,9	0	0,38	0,34	0	14
22.05.2021	0,801	0	173,211	0	0	169,61	0	0	24	0	0	2	67,8	63,1	0	0,38	0,34	0	-
23.05.2021	0,811	0	173,806	0	0	170,141	0	0	24	0	0	2	68,4	63,6	0	0,38	0,34	0	-
Итого:	35,365	0	6273,374	0	0	6142,596	0	0	702,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,365																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 702,67

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	2883,784	334283,125	0	0	326385,312	0	0	34964,92	768	2369,7	0
23.05.2021	2919,149	340556,5	0	0	332527,906	0	0	35667,58	1470,67	2387,03	17,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:05:00