

# #7315#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7460  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4190  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,751	0	165,276	0	0	161,641	0	0	24	0	0	2	70	65,3	0	0,41	0,34	0	-
25.04.2023	0,644	0	154,551	0	0	151,144	0	0	24	0	0	2	70,1	65,8	0	0,41	0,34	0	-
26.04.2023	0,724	0	147,206	0	0	143,952	0	0	24	0	0	2	70,2	65,1	0	0,4	0,34	0	-
27.04.2023	0,804	0	144,836	0	0	141,648	0	0	24	0	0	2	70	64,4	0	0,4	0,34	0	-
28.04.2023	0,793	0	146,496	0	0	143,252	0	0	24	0	0	2	70,3	64,7	0	0,4	0,34	0	-
29.04.2023	0,753	0	148,521	0	0	145,244	0	0	24	0	0	2	70,1	65	0	0,4	0,34	0	-
30.04.2023	0,738	0	148,371	0	0	145,082	0	0	24	0	0	2	70,3	65,2	0	0,4	0,34	0	-
01.05.2023	0,761	0	148,591	0	0	145,303	0	0	24	0	0	2	70,2	65	0	0,4	0,34	0	-
02.05.2023	0,805	0	148,886	0	0	145,583	0	0	24	0	0	2	70,3	64,8	0	0,4	0,34	0	-
03.05.2023	0,675	0	154,451	0	0	151,052	0	0	24	0	0	2	70	65,5	0	0,4	0,34	0	-
04.05.2023	0,801	0	166,021	0	0	162,336	0	0	24	0	0	2	70,4	65,3	0	0,41	0,33	0	-
05.05.2023	0,722	0	167,361	0	0	163,664	0	0	24	0	0	2	70,2	65,8	0	0,41	0,34	0	-
06.05.2023	0,752	0	168,296	0	0	164,564	0	0	24	0	0	2	70,3	65,8	0	0,41	0,33	0	-
07.05.2023	0,807	0	169,731	0	0	165,97	0	0	24	0	0	2	70,3	65,5	0	0,41	0,33	0	-
08.05.2023	0,775	0	171,276	0	0	167,479	0	0	24	0	0	2	70,3	65,7	0	0,41	0,34	0	-
09.05.2023	0,698	0	172,891	0	0	169,068	0	0	24	0	0	2	70,2	66,1	0	0,41	0,34	0	-
10.05.2023	0,753	0	160,756	0	0	157,185	0	0	24	0	0	2	70,4	65,6	0	0,41	0,34	0	-
11.05.2023	0,582	0	151,766	0	0	148,416	0	0	24	0	0	2	70,2	66,2	0	0,4	0,35	0	-
12.05.2023	0,541	0	153,431	0	0	150,022	0	0	24	0	0	2	70,4	66,8	0	0,4	0,34	0	-
13.05.2023	0,519	0	155,896	0	0	152,462	0	0	24	0	0	2	70,1	66,7	0	0,4	0,34	0	-
14.05.2023	0,586	0	156,796	0	0	153,309	0	0	24	0	0	2	70,4	66,6	0	0,4	0,34	0	-
15.05.2023	0,508	0	149,516	0	0	146,214	0	0	24	0	0	2	70,2	66,3	0	0,4	0,34	0	-
16.05.2023	0,551	0	160,671	0	0	157,093	0	0	24	0	0	2	70,5	67	0	0,41	0,35	0	-
17.05.2023	0,577	0	159,831	0	0	156,292	0	0	24	0	0	2	70,3	66,6	0	0,41	0,35	0	-
18.05.2023	0,613	0	159,641	0	0	156,09	0	0	24	0	0	2	70,4	66,5	0	0,4	0,34	0	-
19.05.2023	0,573	0	162,251	0	0	158,654	0	0	24	0	0	2	70,3	66,7	0	0,41	0,35	0	-
20.05.2023	0,748	0	163,571	0	0	159,916	0	0	24	0	0	2	70,6	66	0	0,41	0,35	0	-
21.05.2023	0,82	0	164,186	0	0	160,548	0	0	24	0	0	2	70,3	65,2	0	0,41	0,35	0	-
22.05.2023	0,799	0	164,846	0	0	161,167	0	0	24	0	0	2	70,6	65,6	0	0,41	0,35	0	-
23.05.2023	0,767	0	164,971	0	0	161,307	0	0	24	0	0	2	70,4	65,6	0	0,41	0,35	0	-
Итого:	20,94	0	4750,89	0	0	4645,657	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,94																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2023	4290,395	494856,969	0	0	483232,031	0	0	51840,13	747,33	3014,48	20,67
23.05.2023	4311,334	499607,844	0	0	487877,688	0	0	52560,13	1467,33	3014,48	20,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 8:00:39