

#83931#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	3,748	0	329,195	0	0	321,615	0	0	24	0	0	0	71,8	60,1	0	0,4	0,4	0	4,9
25.04.2024	3,701	0	340,459	0	0	332,685	0	0	24	0	0	0	71,4	60,3	0	0,4	0,4	0	6,4
26.04.2024	3,756	0	352,004	0	0	343,854	0	0	24	0	0	0	72	61,1	0	0,41	0,39	0	7,8
27.04.2024	3,692	0	370,633	0	0	362,104	0	0	24	0	0	0	71,8	61,6	0	0,41	0,4	0	12,1
28.04.2024	3,473	0	375,703	0	0	367,145	0	0	24	0	0	0	71,4	61,9	0	0,41	0,4	0	14,6
29.04.2024	3,462	0	371,943	0	0	363,431	0	0	24	0	0	0	71,6	62	0	0,41	0,39	0	16,9
30.04.2024	3,439	0	375,828	0	0	367,147	0	0	24	0	0	0	71,9	62,6	0	0,41	0,39	0	16,1
01.05.2024	3,284	0	352,694	0	0	344,686	0	0	24	0	0	0	71,2	61,7	0	0,39	0,38	0	-
02.05.2024	1,771	0	257,01	0	0	251,233	0	0	24	0	0	2	70,8	64,5	0	0,39	0,36	0	-
03.05.2024	0,644	0	204,21	0	0	199,731	0	0	24	0	0	2	69,9	66,7	0	0,4	0,35	0	-
04.05.2024	0,666	0	208,28	0	0	203,564	0	0	24	0	0	2	71,1	67,9	0	0,41	0,35	0	-
05.05.2024	0,64	0	209,08	0	0	204,339	0	0	24	0	0	2	71,2	68	0	0,41	0,35	0	-
06.05.2024	0,63	0	189,2	0	0	184,974	0	0	24	0	0	2	70,6	67,1	0	0,4	0,35	0	-
07.05.2024	0,701	0	179,24	0	0	175,298	0	0	24	0	0	2	70	66	0	0,39	0,36	0	-
08.05.2024	0,72	0	179,015	0	0	175,064	0	0	24	0	0	2	70,2	66	0	0,39	0,36	0	-
09.05.2024	0,732	0	180,43	0	0	176,429	0	0	24	0	0	2	70,3	66,2	0	0,39	0,35	0	-
10.05.2024	0,695	0	181,21	0	0	177,195	0	0	24	0	0	2	70,3	66,4	0	0,4	0,36	0	-
11.05.2024	0,717	0	179,805	0	0	175,856	0	0	24	0	0	2	70	65,9	0	0,4	0,36	0	-
12.05.2024	0,663	0	179,5	0	0	175,555	0	0	24	0	0	2	70	66,2	0	0,39	0,36	0	-
13.05.2024	0,705	0	180,81	0	0	176,816	0	0	24	0	0	2	70,2	66,2	0	0,4	0,36	0	-
14.05.2024	0,663	0	183,17	0	0	179,099	0	0	24	0	0	2	70,4	66,7	0	0,4	0,36	0	-
15.05.2024	0,698	0	180,85	0	0	176,882	0	0	24	0	0	2	69,9	66	0	0,4	0,36	0	-
16.05.2024	0,649	0	179,26	0	0	175,282	0	0	24	0	0	2	70,4	66,6	0	0,39	0,36	0	-
17.05.2024	0,66	0	180,53	0	0	176,518	0	0	24	0	0	2	70,4	66,7	0	0,39	0,36	0	-
18.05.2024	0,676	0	183,44	0	0	179,332	0	0	24	0	0	2	70,7	66,9	0	0,4	0,36	0	-
19.05.2024	0,702	0	182,17	0	0	178,146	0	0	24	0	0	2	70,2	66,2	0	0,4	0,36	0	-
20.05.2024	0,647	0	181,81	0	0	177,752	0	0	24	0	0	2	70,6	66,9	0	0,39	0,36	0	-
21.05.2024	0,652	0	181,34	0	0	177,296	0	0	24	0	0	2	70,5	66,8	0	0,39	0,36	0	-
22.05.2024	0,633	0	181,825	0	0	177,739	0	0	24	0	0	2	70,8	67,3	0	0,39	0,36	0	-
23.05.2024	0,604	0	182,265	0	0	178,231	0	0	24	0	0	2	70,3	66,9	0	0,39	0,36	0	-
Итого:	44,423	0	7012,909	0	0	6854,998	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,423																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	5140,665	593019	0	0	579055,062	0	0	60557,38	768	3081,23	0
23.05.2024	5185,088	600031,875	0	0	585910,062	0	0	61277,38	1488	3081,23	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:39:54