

#130760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,676	0	87,756	0	0	85,801	0	0	24	0	0	0	70,5	62,6	0	0,4	0,34	0	-
25.04.2025	0,73	0	88,431	0	0	86,466	0	0	24	0	0	0	70,4	62	0	0,4	0,34	0	-
26.04.2025	0,702	0	90,736	0	0	88,707	0	0	24	0	0	0	70,6	62,8	0	0,41	0,34	0	-
27.04.2025	0,705	0	88,451	0	0	86,485	0	0	24	0	0	0	70,4	62,3	0	0,4	0,34	0	-
28.04.2025	0,751	0	91,401	0	0	89,361	0	0	24	0	0	0	70,6	62,2	0	0,41	0,34	0	-
29.04.2025	0,741	0	91,606	0	0	89,558	0	0	24	0	0	0	70,6	62,4	0	0,41	0,34	0	-
30.04.2025	0,76	0	92,341	0	0	90,265	0	0	24	0	0	0	70,8	62,5	0	0,41	0,34	0	-
01.05.2025	0,648	0	94,235	0	0	92,123	0	0	24	0	0	0	70,8	63,7	0	0,41	0,34	0	-
02.05.2025	0,769	0	94,28	0	0	92,186	0	0	24	0	0	0	70,4	62,1	0	0,41	0,34	0	-
03.05.2025	0,648	0	85,665	0	0	83,826	0	0	22,67	1,33	786432	32774	69	60,9	0	0,41	0,35	0	-
04.05.2025	0,714	0	93,87	0	0	91,756	0	0	24	0	0	0	70,9	63,2	0	0,41	0,34	0	-
05.05.2025	0,775	0	92,481	0	0	90,418	0	0	24	0	0	0	70,5	62	0	0,41	0,34	0	-
06.05.2025	0,699	0	81,701	0	0	80,039	0	0	24	0	0	2	66,9	58,2	0	0,4	0,35	0	-
07.05.2025	0,692	0	83,276	0	0	81,393	0	0	24	0	0	0	71,1	62,6	0	0,4	0,35	0	-
08.05.2025	0,747	0	83,691	0	0	81,78	0	0	24	0	0	0	71,4	62,3	0	0,4	0,35	0	-
09.05.2025	0,668	0	83,391	0	0	81,489	0	0	24	0	0	0	71,4	63,2	0	0,4	0,36	0	-
10.05.2025	0,73	0	83,361	0	0	81,456	0	0	24	0	0	0	71,5	62,5	0	0,4	0,36	0	-
11.05.2025	0,716	0	83,171	0	0	81,293	0	0	24	0	0	0	71	62,2	0	0,4	0,36	0	-
12.05.2025	0,75	0	82,886	0	0	80,992	0	0	24	0	0	0	71,5	62,2	0	0,4	0,36	0	-
13.05.2025	0,707	0	82,156	0	0	80,287	0	0	24	0	0	0	71,3	62,5	0	0,4	0,36	0	-
14.05.2025	0,664	0	66,375	0	0	64,913	0	0	24	0	0	0	70	56,7	0	0,38	0,35	0	-
15.05.2025	0,667	0	74,691	0	0	73,05	0	0	24	0	0	0	70	60,8	0	0,39	0,35	0	-
16.05.2025	0,683	0	75,471	0	0	73,808	0	0	24	0	0	0	70,1	60,8	0	0,39	0,35	0	-
17.05.2025	0,695	0	76,016	0	0	74,319	0	0	24	0	0	0	70,5	61,2	0	0,39	0,35	0	-
18.05.2025	0,703	0	75,751	0	0	74,059	0	0	24	0	0	0	70,6	61,1	0	0,39	0,35	0	-
19.05.2025	0,644	0	75,926	0	0	74,252	0	0	24	0	0	0	70,1	61,3	0	0,39	0,35	0	-
20.05.2025	0,69	0	77,081	0	0	75,351	0	0	24	0	0	0	70,8	61,6	0	0,39	0,36	0	-
21.05.2025	0,678	0	70,89	0	0	69,32	0	0	24	0	0	0	70,3	60,5	0	0,38	0,36	0	-
22.05.2025	0,652	0	71,255	0	0	69,674	0	0	24	0	0	0	70,4	61	0	0,38	0,36	0	-
23.05.2025	0,637	0	72,505	0	0	70,905	0	0	24	0	0	0	70,2	61,2	0	0,38	0,36	0	-
Итого:	21,041	0	2490,847	0	0	2435,332	0	0	718,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,041																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,67

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	5903,486	672067,438	0	0	656282,062	0	0	68787,65	768	3610,62	0
23.05.2025	5924,527	674558,25	0	0	658717,375	0	0	69506,32	1486,67	3611,95	1,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:53:44